

VÝPOČET ZÁKLADNÍHO OSVĚTLENÍ

Akce : Oprava výdejen potravin

Místo : MŠ Vítězná 725, Sokolov, pč. 2846/18

Investor : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Výpočty jsou provedeny pouze pro prostory s bezpečnostně a hygienicky doporučenými minimálními parametry osvětlení.

V případě shodných nebo podobných prostorů je výpočet proveden pouze pro nejnepríznivější variantu.

Výška srovnávací roviny:	chodby 0,1 m; ostatní 0,7÷0,8 m	Činitel údržby:	0,67	Odraznost ploch:	stěny 0,5/0,6; strop 0,7/0,8; podla. 0,2/0,3
Činitel stárnutí sv. zdrojů:	zářivky 0,95, výbojky 0,8	Výměna sv. zdrojů:	individuální	Rozmístění svítidel:	podle situačních schémat

[illegible]

Při dodržení typů svítidel, jejich rozmístění a předpokladů pro výpočet bude osvětlení v uvažovaných prostorech: **v y h o v u j í c í**

V Chebu dne : 01/2019

Vypracoval : Ing. Jiří Voráč