



Legenda:

- souběh kabelů
- vedení zásuvkových okruhů 230V kabelem CXKH-R(J) 3x2,5 B2_{ca}s1d0
- vedení světelných okruhů kabely CXKH-R(J-O) 3-5x1,5 B2_{ca}s1d0
- vedení po povrchu v liště Kopos LHD 40x40HF nebo 20x20HF
- zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem a clonkami ABB Tango
- přepínač střídavý ABB Tango, řazení 6
- stávající telefonní zásuvka
- stávající pohybový detektor EZS
- O1 svítidlo Trevos Beltr 258 OP E, typ 24265, IP40
- RJ1 stávající rozvodnice výdejen v 1. a 2.NP

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

| | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------|
| ELVOST | | projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení | nám Krále Jiřího 8, Cheb Tel.: 354 436 246 IČO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz | Paré: |
| Projektant: Ing. Jiří Voráč | | Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík | | Číslo zakázky: 181206 |
| Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov | | | | Datum: 01/2019 |
| Kraj: Karlovarský | | Obec: Sokolov | | Měřítko: 1:50 |
| Akce: Oprava výdejen potravin MŠ Vítězná 725, Sokolov, pč. 2846/18 | | | | Stupeň: DPS |
| Část: Silnoproudá elektrotechnika | | | | Číslo výkresu: D.1.4.e.2 |
| Obsah: Půdorys 1.NP | | | | |