

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 17

k veřejné zakázce

*„Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového
areálu“ – I. etapa*

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	7 867 416,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	13.02.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 11.03.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:

Dotaz:

Dotaz 1

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.16 je odpověď č.6, ale odpověď neřeší zaslaný dotaz. Viz výťah níže.

Dotaz:

Dotaz 6


V situaci demolice je zakreslena stávající opěrná stěna určená k demolici v 1. etapě. Ve výkazu výměr tato stěna není nikde uvedena, Prosíme o doplnění.

Odpověď:

Dotaz 6

Bylo uvažováno s provizorní stěnou pouze v rámci 1.etapy demolice. Stěna nebude realizována.

V projektu jsou zakresleny níže označené opěrné stěny, ale demolice těchto stěn není uvedena ve výkazu výměr. Prosíme o doplnění demolice těchto opěrných zdí, podezdívek a původního skladu do výkazu výměr.



Odpověď

Dobrý den,

k dotazům uvedeným výše sděluje zadavatel následující:

Původní opěrná stěna nebude bourána v celém rozsahu, ale pouze v místě zděné rampy. Přesnou specifikaci demolice včetně její případné opravy je nutné exaktně specifikovat až přímo na stavbě. Ve výkazu výměr pro "SO.01 - Bourací práce" je dostatečná rezerva u všech jasných a exaktně specifikovaných položek, takže dílčí náklady na částečnou demolici původní zdi nemohou mít vliv na celkové náklady demolice.

Přílohy:

V Sokolově, dne 13.03.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	--

