

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

***„Ul. Roháčova, Sokolov – příjezdová komunikace a  
inženýrské sítě“***

Zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v podlimitním řízení na stavební práce.

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim zadávacího řízení       | Otevřené řízení dle § 56 Zákona                                                                             |
| Druh veřejné zakázky          | Stavební práce                                                                                              |
| Profil zadavatele             | <a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a> |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 8.429.700,00 Kč bez DPH                                                                                     |
| Datum zahájení řízení         | 15.07.2020                                                                                                  |

## 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                      | Město Sokolov                                                                                                                                        |
| Sídlo:                      | Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov                                                                                                                      |
| IČO/DIČ:                    | 00259586/CZ00259586                                                                                                                                  |
| Datová schránka:            | 6xmbrxu                                                                                                                                              |
| Statutární zástupce:        | Renata Oulehlová, starostka                                                                                                                          |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města<br>tel. +420 354 228 334<br>e-mail: <a href="mailto:sona.bendova@mu-sokolov.cz">sona.bendova@mu-sokolov.cz</a> |

Zadavatel poskytuje na základě dotazu obdrženého dne 31. 07. 2020 ve 14:17 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

**Dotaz:**

*Uchazeč zjistil, že v PD a v položkovém rozpočtu je položka "Zlepšení zeminy v tl. 300 mm - stávající zemina 30%, ŠD 60%, popílek 10% vč. dodávek materiálu ", při zajištění dodávky materiálu "POPÍLEK" jsme zjistili, že prodej popílku v Karlovarském kraji byl zrušen. Vzhledem k rozsahu dodávky popílku není reálné popílek na stavbu dopravit. Dotaz zní: je možné nahradit popílek jiným materiálem? Jakým materiálem můžeme dodávku popílku nahradit?*

**Vysvětlení:**

*Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v Projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací, použité materiály a povrchové úpravy (blíže viz článek 11.6 Zadávací dokumentace).*

*Před zahájením prací na zlepšení zeminy bude změřena únosnost stávající zemní pláně Edef,2 a potom bude posouzena nutnost provedení zlepšení zeminy. Pro zlepšení zeminy je možné použití alternativního materiálu s minimálně stejnými nebo lepšími vlastnostmi jako má popílkový stabilizát. Musí být dodržena únosnost zemní pláně dle projektové dokumentace (Edef,2 = 45 Mpa).*

V Sokolově dne 10. 08. 2020

|                                                                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <u>Zadavatel:</u><br><br><b>MĚSTO SOKOLOV</b><br><b>Rokycanova 1929</b><br><b>356 01 Sokolov</b> | <u>Podpis:</u><br><br><br><br>Renata Oulehlová<br>starostka města |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|