

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

## „Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311“

zadávané v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (dále jen metodický pokyn), který tvoří přílohu č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (vydání platné od 15. 05. 2018) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim zadávacího řízení       | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona                                              |
| Druh veřejné zakázky          | Stavební práce                                                                                              |
| Profil zadavatele             | <a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a> |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 17.907.188,- Kč bez DPH                                                                                     |
| Datum zahájení řízení         | 24. 09. 2020                                                                                                |

### 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELŮ

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                      | Město Sokolov                                                                                              |
| Sídlo:                      | Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov                                                                            |
| IČ/DIČ:                     | 00259586/CZ00259586                                                                                        |
| Statutární zástupce:        | Renata Oulehlová, starostka                                                                                |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města<br>tel. +420 354 228 284,<br>e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz |

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 29.09.2020, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Odpovědi na jednotlivé dotazy jsou pro přehlednost uvedeny přímo u konkrétního dotazu tučně:

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den, prosím zadání standardů pro položku č. 254 stavebního VV „D+M Kuchyňská linka, elektrický sporák s litinovými plotýnkami a digestoř s filtrem - spec. a výběr dle investora“ 16 ks.

Materiálové provedení

Délky kuchyňských linek – **3m vč. sporáku, dřezu a myčky**

Délky horních skříněk - **3m vč. digestoře**

Zda je uvažováno u některých kuchyňských linek provedení INVA. - **NE**

Vybavení kuch. linek (dodavatel vybaví linku pouze sporákem a digestoří bez odtahu)?

**Kuchyňské linky budou vybaveny sporákem s troubou a digestoří, myčkou a dřezem – vše ve standartní kvalitě.**

Dřezy budou součástí dodávky linek? **ANO**

Pracovní deska bude s obkladem? **NE. Pracovní deska v provedení lamino, obklad na stěně mezi skřínkami.**

**Dotaz č. 2:**

Dobrý den, prosím o upřesnění položky č. 108 stavebního VV „Kompletní odvětrání sociálních zázemí – spec. dle PD“ **Mřížka s ventilátorem, vyčištěný komínový průduch a ventilační hlavice.**

V jaké části PD je dokumentace provedení odvětrání VZT ? **V PD není řešeno, napojuje se do stávajících komínových průduchů.**

**Dotaz č. 3:**

Dobrý den, prosím o doplnění PD o požadavek na  $U_w$  venkovních výplní. (V PD (TZ) je pouze požadavek  $U_g$  1,1 na sklo).  **$U_w = 1,1$**

A odstín barvy rámu. **Bílá**

V Sokolově, dne 2.10.2020

|                                                                                      |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Zadavatel:</u><br><br><b>MĚSTO SOKOLOV<br/>Rokycanova 1929<br/>356 01 Sokolov</b> | <u>Podpis:</u><br><br><br><br><br><br><br><b>Renata Oulehlová, starostka</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|