

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

k veřejné zakázce

„ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	5 685 376,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	23.09.2020

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ:	00259586
DIČ:	CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 353 e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím e-mailu dne 08.10.2020, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Dotaz:

Dobrý den,
děkujeme za odpověď. Nicméně tak, jak jsou provedeny prostupy na nátocích do dosazovacích nádrží 4x DN 500 a odtoku 2x DN 800 není možné jednoduše potrubí odstranit bez zásahu do betonové konstrukce. Toto potrubí prochází stěnou nádrže a standardně bývá osazeno i těsnícím mezikružím. Stávající potrubí je možné buď vybourat nebo odvrtnat, v nejhorším případě zachovat. Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

k výše uvedenému sděluje zadavatel následující:

Projektant díla požaduje odstranění stávajících konstrukcí a vytvoření prostupů pro nové ocelové konstrukce odvrtním.

Přílohy:

V Sokolově, dne 12.10.2020

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková vedoucí odboru rozvoje města
---	--