

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

## „ČOV Sokolov – výměna míchadel v aktivační nádrži č. 1 a č. 3“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

<b>Režim zadávacího řízení</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu
<b>Druh veřejné zakázky</b>	Služby
<b>Profil zadavatele</b>	<a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a>
<b>Předpokládaná hodnota zakázky</b>	<b>300.000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Datum zahájení řízení</b>	23.10.2020

### 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

**Název:** Město Sokolov  
**Sídlo:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**IČ:** 00259586  
**DIČ:** CZ00259586  
**Statutární zástupce:** Renata Oulehlová, starostka

**Kontaktní osoba zadavatele:** Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města  
tel. +420 354 228 334  
e-mail: [sona.bendova@mu-sokolov.cz](mailto:sona.bendova@mu-sokolov.cz)

Akce je spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  
Zadavatel poskytuje na základě dotazu obdrženého dne 26.10.2020 v 11:45 hodin Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

**Dotaz:**

*V zadávací dokumentaci nejsou uvedeny rozměry nádrží, provozní hladina, celková hloubka, výkresová dokumentace nádrží a stávajícího spouštěcího zařízení míchadel. Prosím o doplnění.*

*Z výkazu výměr není zřejmé, zda-li budou nádrže před výměnou míchadel prázdné nebo výměna proběhne za provozu. Prosím o doplnění.*

**Vysvětlení:**

*V příloze zasiláme výkresy nádrží. Podklady ke spouštěcímu zařízení míchadel nemá zadavatel k dispozici, uchazeč si je může zajistit přímo na ČOV od provozovatele při prohlídce místa plnění.*

*Výměna míchadel bude prováděna při plných nádržích, tzn. za provozu.*

**Přílohy:**

- *Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Část Technické zprávy původní*
- *Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - Specifikace původní*
- *Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - Dispozice biologické linky - půdorys*
- *Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - Dispozice biologické linky*

V Sokolově dne 26.10.2020

<p><u>Zadavatel:</u></p> <p><b>MĚSTO SOKOLOV</b> <b>Rokycanova 1929</b> <b>356 01 Sokolov</b></p>	<p><u>Podpis:</u></p> <p>v z. Bc. Jan Procházka zástupce vedoucí odboru rozvoje města</p>
---	---