

Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Definitivní povrchy provede stavba, provizorní povrchy přechodů budou provedeny betonem tl. 15 cm.


Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.



Při křížení nebo souběhu sděl. rozvodů s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

INVESTOR	
MĚSTO SOKOLOV	
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	
	

SO 401.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ U ČSPH, UL. STARÁ OVČÁRNA

SO 401.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ÚSEKU: OK - UL. SLOVENSKÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		S.A.W. Consulting s.r.o. Prašná 2324 407 47 Varnsdorf e-mail: info@sawconsulting.cz
	S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
VEDOUcí STŘEDISKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	KONTROLOVAL
JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ING. FILIP KUČERA	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.

STAVBA			logo:	
CHODNÍK V UL. ZÁVODU MÍRU OD SILNICE II/210 K UL. SLOVENSKÁ A U ČSPH, SOKOLOV				
			BARVÍŘSKÁ 12, 460 01 LIBEREC	
			IČO: 47309628, DIČ: CZ47309628	
			web: www.elproinvest.cz	
			e-mail: elpro@elproinvest.cz	
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	MĚSTO SOKOLOV
Bc. Jan Myslivec	Ladislav Živnůstka	Ing. Jiří Staněk	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018-050
			DATUM	03/2019
			STUPEŇ	DÚR/DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:20
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
VZOROVÉ ŘEZY			4	