

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

„Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov“

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	12. 251.006 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	24. 06. 2021

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Vedoucí účastník společného zadávání:

Název: **Město Sokolov**
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbrxu
Statutární zástupce: Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 284
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Účastník společného zadávání:

Název: SOTES Sokolov, spol. s r. o.
Sídlo: Chebská ul. 1939
IČ/DIČ: 25248758/CZ25248758
Statutární zástupce: Mgr. Ladislav Sedláček

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům, na základě dotazu zaslaného dne 06. 07. 2021 prostřednictvím systému EZAK, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz:

Dobrý den, prosíme o vysvětlení ZD:

Ve výkazu výměr zadavatel uvádí pouze montáž a dodávku 2 ks závor (pol.95), ale dle technické zprávy má být kromě závor zpoplatněn vjezd - tedy terminál s automatem, tzn. kompletní funkční systém. Je tento též předmětem zakázky a bude doplněn výkaz výměr?

Citace z TZ: 5. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ CLONY: Navržené parkoviště: parkoviště se zpoplatněným vjezdem, při vjezdu do parkoviště osazeny závor, napojené nově umístěnou přípojkou NN, parkoviště obsahuje parkoviště obsahuje 81 parkovacích míst, z toho 5 parkovacích míst je rozšířených, určených pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

Odpověď:

Jedná se o dodávku kompletního systému závor + řídicí jednotky přístupového systému ve standardním provedení. Výkaz výměr nebude doplňován, pouze doplňujeme obecnou specifikaci dodávky:

automatická závora do 4 m, rychlost 3.5 sek, obsahuje řídicí jednotku a kotevní desku do betonu, balena v krabici z tvrdého kartonu; v RJ je pro rádio konektor typu SM; do 300 cyklu/hod

hliníkové elipsoidní profilové rameno 45x58x3000 mm vč. reflexních nálepek, pro WIDE-S/M a SBAR;

krycí nárazové červené gumové lišty s koncovými krytkami pro ramena XBA

pár povrchových fotočláneků s LED indikací kvality příjmu paprsku, dosah 30 m, max. odběr 55 mA

univerzální ocelový zinkovaný sloupek široký 80 mm pro libovolný fotočlánek s povrchovou montáží (SENSIVA, BF, MOF, FE, atd.) s upínacím základem 150 x 100, výška 600 mm

kotevní sada 150 x 100 pro sloupky s upínacím základem 150 x 100 mm

univerzální ocelový zinkovaný sloupek široký 80 mm pro libovolný fotočlánek nebo přístupový prvek s povrchovou montáží (SENSIVA, BF, MOF, atd.) s upínacím základem 150 x 100, výška 1100 mm

snímač bezkontaktních karet 125 kHz s pípákem a simulací dallas čipu, resp. Wiegand 26, dosah max. 12 cm, krytí IP 68

paměťová jednotka se 2 otevíracími relé pro adresných 2.000 uživatelů, 2 vstupy pro snímače KEEPER, možnost zapojení funkce "antipassback", napájení 12 V dc, možná editace

plastová krabice 171203, 295 x 230 x 100 mm, IP 55

zdroj 12V ac/dc, 0.8 / 0.5 A ac/dc, montáž na DIN lištu

kabel USB s převodníkem + obslužný program pro mazání/přidávání a editaci uživatelů + nastavení délky sepnutí relé a příznaku antipassbacku ON/OFF + heslování a zálohování paměti jednotek SBC

plastová čipová karta pro bezdot. identifikaci

V Sokolově, dne 08. 07. 2021

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>
--	----------------