


te = - 17°C
tme = 5,4°C

LEGENDA ČAR:

- VRÁTNÉ POTRUBÍ – MĚŘENÉ POTRUBÍ CUT 6104 SUPERSAN, d175/65C
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – MĚŘENÉ POTRUBÍ CUT 6104 SUPERSAN, d175/65C

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

XX-XXXX-XX TRV/X.XX DKK/1	OCELOVÝ DESKOVÝ RADIÁTOR KORADO VK SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM S PROFILOVANOU ČELÍ DESKOU S VESTAVĚNÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15 S PŘEDREGULACÍ HLAVICE TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ DVOUTRÝ KULOVÝ KOHOUT UZAMRAČI DN15 PŘIPOJENÍ MĚŘENÝM POTRUBÍM ROZMĚRU 15x1mm
KRC-090060-00 TRV/X.XX RS/X.XX	TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX RONDO CLASSIC ISOL. VYROBENA Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ S PRŮŘEZEM TVARU "D" A PROHNUTÝCH PROFILŮ S KR. PRŮŘEZEM ROZTEČ PROFILŮ: 600mm STAVEBNÍ DÉLKA: 900mm TERMOSTATICKÝ VENTIL AXIÁLNÍ DN15 S PŘEDREGULACÍ HLAVICE TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ REGULÁČN DN15 PŘIPOJENÍ MĚŘENÝM POTRUBÍM ROZMĚRU 15x1mm

<div>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</div> <div>SCHRADER s.r.o.</div> <div>Křemenařů 1905, 356 01 Sokolov IČ: 067 71 874, DIČ: CZ06771874</div> <div>jas</div>	PROJEKTANT AKCE		 <div>Ing. Milan Snopek Sokolov 1779, 356 01 Sokolov IČ: 021 92 905, DIČ: CZ021929862</div>	
	VYPRACOVÁL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek
	INVESTOR	Město Sokolov, Rabycanova 1828, 356 01 Sokolov, IČ : 005 59 588	STUPĚŇ	DSP
	KRAJ	Karlovarský	DATAUM	01/20
AKCE: Výměníková stanice a ústřední vytápění objektu č.p. 1310-1311, Chelčického, Sokolov	ZAK.Č.		/	
	FORMÁT		844	
	MĚŘITKO		1:50	
OBJEKT: D.1.3 - VNITŘNÍ ROZVODY TEPLA		Č. VÝK.		D.1.3.06
OBSAH:		PŮDORYS 4.NP		