

Legenda svítidel:

OT293	svítidlo Osmont Triton 2 (černá) se senzorem pohybu, typ 50165, modul LED-1L15B07/IN-184 B HF 3000, IP65
LL183	svítidlo Trevos Linea 1.4ft, atyp., LED modul 18W/2600lm/830, IP54
LL223	svítidlo Trevos Linea 1.4ft, atyp., LED modul 22W/3200lm/830, IP54
LL303	svítidlo Trevos Linea 1.4ft, atyp., LED modul 30W/4400lm/830, IP54
LL353	svítidlo Trevos Linea 2.4ft, atyp., LED modul 35W/5200lm/830, IP54
OM	ochranná mřížka Trevos pro typy 236, 228/254, 2.4ft (1300 × 220 × 130 mm)
LL423	svítidlo Trevos Linea 2.4ft, atyp. , LED modul 42W/6400lm/830, IP54
LL583	svítidlo Trevos Linea 2.4ft, atyp. , LED modul 58W/8800lm/830, IP54
LL424	svítidlo Trevos Linea 2.4ft, typ 63250, LED modul 42W/6400lm/840, IP54
LL584	svítidlo Trevos Linea 2.4ft, typ 63260, LED modul 58W/8800lm/840, IP54
LR123	svítidlo Trevos Linea Round, atyp. 3000K, LED modul 12W/1900lm/830, IP54
LR143	svítidlo Trevos Linea Round, atyp. 3000K, LED modul 14W/2200lm/830, IP54
LR163	svítidlo Trevos Linea Round, atyp. 3000K, LED modul 16W/2500lm/830, IP54
LR243	svítidlo Trevos Linea Round, atyp. 3000K, LED modul 24W/3600lm/830, IP54
NM353	svítidlo Trevos Naos MPR 2,4ft, atyp. 3000K, LED modul MPR 35W/5200lm/830, IP20
NM354	svítidlo Trevos Naos MPR 2,4ft, typ 95510, LED modul MPR 35W/5200lm/840, IP20
NM444	svítidlo Trevos Naos MPR 2,5ft, typ 95520, LED modul MPR 44W/6500lm/840, IP20
N1	svítidlo nástěnné orientační Trevos Helios LED 102 M1hAt, typ 43541, LED modul 2W/150lm, autotest, 1 hodina, IP65
N2	svítidlo stropní orientační Trevos Helios LED 102 M1hAt, typ 43541, LED modul 2W/150lm, autotest, 1 hodina, IP65

Legenda ostatní:

	souběh kabelů
	souběh přívodních napájecích vedení dle blokového schéma
	vedení zásuvkových okruhů 230V, kabelem CYKY-J 3x2,5
	vedení světelných okruhů, kabely vedení světelných okruhů, kabely CYKY-J(O) 2+7x1,5
DAT DAT	souběh vytrubkování pro datové rozvody
DAT DAT	vytrubkování MONOFLEX 1225HFPP s kabely UTP Cat 6 viz blokové schéma pro datové rozvody
TEL TEL	vytrubkování MONOFLEX 1225HFPP s kabelem UTP Cat 6 pro telefonní rozvod
ZVO ZVO	souběh vytrubkování pro rozvody zvonku
ZVO ZVO	vytrubkování MONOFLEX 1225HFPP s kabelem UTP Cat 6 pro rozvod zvonku
EZS EZS	vytrubkování MONOFLEX 1225HFPP s kabelem CC-02 příprava pro rozvody EZS
CIP CIP	souběh vytrubkování pro rozvody čipového systému
CIP CIP	vytrubkování MONOFLEX 1225HFPP s kabelem UTP Cat 6 pro čipový systém
	zásuvka dvojnásobná ABB Tango
	zásuvka jednonásobná s ochr. kolíky a clonkami ABB Tango s přepěťovou ochranou
	zásuvka jednonásobná s ochr. kolíky a clonkami ABB Tango
dat	zásuvka datová jednonásobná ABB Tango
dat	zásuvka datová dvojnásobná ABB Tango
dat	zásuvku telefonní ABB Tango
	ovládač zapínací s orientační doutnavkou, řazení 1/0So, ABB typ Tango bílá
	spínač jednopólový ABB Tango řazení 1
	přepínač sériový ABB Tango řazení 5
	přepínač střídavý ABB Tango řazení 6
	přepínač dvojitý střídavý ABB Tango řazení 6+6
	přepínač střídavý s doutnavkou ABB Tango řazení 6So
	přepínač křížový s doutnavkou ABB Tango řazení 7So
	zvonkové tlačítko ABB Tango
	domovní zvonek Tesla Stropkov typ 4FN 605 11
	elektroinstalační krabice Kopos typ KO100E včetně víčka
	v místnosti zkontrolovat případně doplnit doplňující pospojování
EZS	stávající EZS ústředna Jablotron 100
	stávající drátová klávesnice EZS, bude znovu připojena kabelem CC-02
	stávající bezdrátový PIR detektor, kabel CC-02 ukončit v krabici u detektoru
	stávající bezdrátový požární hlásič, kabel CC-02 ukončit v blízkosti detektoru

Poznámka: konečné pozice vypínačů a zásuvek budou upřesněny před zahájením prací zástupcem investora

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST
projekty elektro
návrhy a dodávky
osvětlení
nám Krále Jiřího 8, Cheb
Tel.: 354 436 246
IČO:46862579
e-mail: elvost@seznam.cz

Paré:

Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík	Číslo zakázky: 210102
Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov		Datum: 02/2021
Kraj: Karlovarský	Obec: Sokolov	Měřítko: 1:50
Akce: **MŠ K. H. Borovského, Sokolov, st.p.č. 3158 oprava elektroinstalace**		Stupeň: DPS
Část: **Silnoproudá elektrotechnika**		Číslo výkresu: **D.1.4.1.2**
Obsah: **Půdorys 1.PP**		