

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH


adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn:
Ze dne: 11.11.2021
Číslo jednací: KHSKV 15417/2021/HOK/Lup-S10

Vyřizuje: Ing. Irena Lupínková
Telefon: 355 328 369
E-mail: irena.lupinkova@khskv.cz

Datum: 29.11.2021

Vodárna Sokolovsko s.r.o.
Jiřího Dimitrova 1619
356 01 Sokolov



Sokolov, ul. Sokolovská – výměna vodovodu u „Účka“, k.ú. Sokolov

Stavebník: Sokolovská vodárenská s.r.o., Sv. Čecha 1001, 356 01 Sokolov, IČO: 26348675, zastoupená jednatelem Miroslavem Boudou a Ing. Petrem Janurou

Zástupce stavebníka: Vodárna Sokolovsko s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov, IČO: 08303088, zastoupená jednatelem Ing. Vladimírem Urbanem, na základě plné moci ze dne 09.03.2021.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka doručené dne 22.11.2021 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené dokumentace vydává toto:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KHS KK po posouzení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou dokumentací stavby **Sokolov, ul. Sokolovská – výměna vodovodu u „Účka“,**

souhlasí.

Odůvodnění:

Předloženou dokumentaci vypracoval za zástupce stavebníka Ing. Jan Širmer v říjnu 2021, číslo zakázky 04-13/2021.

Zástupce stavebníka požádal KHS KK o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.

Předmětem projektové dokumentace je výměna poruchových vodovodních řadů v Sokolově v ulicích Sokolovská a Heyrovského. Jedná se o hlavní litinový řad DN 200 v úseku mezi ulicemi

Křížíkova a Heyrovského a na něj napojené tři vedlejší ocelové řady DN 80, zásobující bytové domy č.p. 1570 – 1576 a vedlejší litinový řad DN 100 zásobující objekty v tzv. „Účku“. Litinový řad DN 200 bude nahrazen PE100-RC d225x13,4 SDR 17 (vodovodní řad 1), DN 100 PE100-RC d90x5,4 SDR 17 (vodovodní řad 2), stávající přípojky pro č.p. 1580, 1778 a 1779 se přepojí na nový řad SO 04. Ocelové řady budou nahrazeny jedním řadem z PE100-RC d90x5,4 SDR 17 (vodovodní řad 3), který se napojí v boční ulici u zdravotního střediska na vedlejší řad PE100 d90, přípojky pro č.p. 1570 – 1574 budou přepojeny na nový řad, pro č.p. 1575 – 1576 se napojí na nový řad pomocí PE100-RC potrubí. Jednotlivé stavby budou o délce:

SO 01 Vodovodní řad 1: 167,0 m

SO 02 Vodovodní řad 2: 37,0 m

SO 03 Vodovodní řad 3: 131,0 m

SO 04 Dopojení přípojek: celkem 10 m

KHS KK upozorňuje, že včas před započítáním užívání stavby bude KHS KK předložen doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným místům, v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. přílohy č. 5 této vyhlášky. Citovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu

KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.


Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
oddělení hygieny obecné a komunální
Karlovy Vary a Sokolov

Ing. Irena Lupínková

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Karlovy Vary a Sokolov

Příloha

1x předložená dokumentace

Kopie

KHS KK – oddělení hygieny obecné a komunální Karlovy Vary a Sokolov