



VODÁRNA SOKOLOVSKO

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 1409/2021

Vyřizuje: Bc. Petra Urbanová Faustová

Kontakt: Tel: 352 304 249, 702 279 772

E-mail: petra.urbanova@vodasok.cz

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Ing. Jan Širmer

Jiřího Dimitrova 1619

356 01 Sokolov

V Sokolově 14.12.2021

Katastrální území: Sokolov

P.p.č.: viz. ZÚ

Akce: Sokolov, ul. Sokolovská - výměna vodovodu u "Účka"

Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod a splašková kanalizace ve správě naší společnosti** (viz. orientační zakres na přiložené situaci).

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Neprokáže-li se opak, jsou přípojkы vždy ve vlastnictví majitelů připojených objektů.

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- **před zahájením řízení požadujeme předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení** (projektovou dokumentaci požadujeme předložit v elektronické podobě formát PDF, dwg, bude použito pouze pro vnitřní potřebu VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o., posouzení a odsouhlasení napojení na sítě ve správě naší společnosti) **z PD musí být zřejmá trasa vodovodní a kanalizační přípojeky, umístění a typ (velikost) použité vodoměrné šachty a likvidace dešťových vod**
- výstavba veřejné části vodovodní a kanalizační přípojeky bude provedena současně za přítomnosti pracovníků příslušného střediska
- po realizaci přípojek vody a kanalizace bude provozovateli (VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.) předáno geodetické zaměření přípojek (*zaměření zajistí stavebník nebo je možné dojednat s vedoucím pracovníkem příslušného střediska*)
- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti

Kontakty:

- **p. Daniel Brožek:** vytyčení sítí, t.č. 352 304 223, 603 204 901, měřicí vůz 603 857 053
- **p. Petr Bari:** středisko Vodovody – město, t.č. 603 545 013
- **p. Petr Mrázek:** středisko Kanalizační sítě, t.č. 603 157 004

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz



VODÁRNA SOKOLOVSKO

- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**

vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
 - v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
 - **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
 - v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
 - **v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné**
 - **po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání**
 - **při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci**
 - **tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace.**
 - zakres sítí je pouze orientační
 - **platnost potvrzení 6 měsíců**

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.

S pozdravem



Ing. Jiří Braun
Manažer technického

Přílohy: situace s orientačním zákresem sítí

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodosok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodosok.cz

