


Váš dopis zn.:
Ze dne: 12.11.2021
Naše zn.: POH/55223/2021-2/032100

Vyřizuje: Marta Schwarzová
Tel.: 474 636 287
Mobil:
E-mail: schwarzova@poh.cz

Datum: 18.11.2021

Vodárna Sokolovsko s. r. o.
Jiřího Dimitrova 1619
356 01 Sokolov



Sokolov, ul. Sokolovská - výměna vodovodu u "Účka"

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 16. listopadu 2021, Vám sdělujeme:

Stavba řeší výměnu poruchových vodovodních řadů v Sokolově v ulicích Sokolovská a Heyrovského. Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 1525/5, 1715/1, 1729, 1738, 1742/1, 1746 v k. ú. Sokolov.

Na stavbou dotčených pozemcích se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit.



Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník
1123 3704 -865538, -1014561

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Jan Širmer

Kontakt: 352 304 245, 702 280 269

jan.sirmer@vodasok.cz

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

Sokolov, 12. listopadu 2021

Žádost o stanovisko správce povodí ke stavbě pro akci:

„Sokolov, ul. Sokolovská – výměna vodovodu u „Účka““

Naše společnost připravuje projektovou dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení akce „Sokolov, ul. Sokolovská – výměna vodovodu u „Účka““.

Investor: Sokolovská vodárenská s.r.o., Sv. Čecha 1001, 356 01 Sokolov

Místo stavby: Obec Sokolov

Katastrální území: Sokolov [752223]

V současné době je zpracovávána projektová dokumentace výše uvedené stavby pro vydání společného povolení v zájmovém území dle přiložené situace.

Předmětem dokumentace je návrh výměny poruchových vodovodních řadů v Sokolově v ulici Sokolovská a Heyrovského. Jedná se o hlavní litinový řad DN 200 v úseku mezi ulicemi Křížkova a Heyrovského a na něj napojené tři vedlejší ocelové řady DN 80 zásobující bytové domy č. p. 1570–1576 a vedlejší litinový řad DN 100 zásobující objekty v tzv. „Účku“.

Litinový řad DN 200 se nahradí řadem z potrubí PE100-RC d225×13,4 SDR 17 (Vodovodní řad 1) částečně v jiné trase tak, aby v co největší míře nezasahovalo jeho ochranné pásmo do nevhodně vysazené vegetace, a aby trasa nevedla pod plánovaným zastávkovým přístřeškem. Stávající společná přípojka pro č. p. 1577–1579 a společná přípojka pro č. p. 1582–1584 se napojí na nový řad pomocí PE100-RC potrubí příslušné dimenze (SO 04 Dopojení přípojek).

Litinový řad DN 100 bude vyměněn v trase za řad z potrubí PE100-RC d90×5,4 SDR 17 (SO 02 Vodovodní řad 2). Stávající přípojky pro č. p. 1580, 1778 a 1779 se přepojí na nový řad (SO 04 Dopojení přípojek).

Ocelové řady budou nahrazeny jedním řadem z PE100-RC d90×5,4 SDR 17 (SO 03 Vodovodní řad 3), který se napojí v boční ulici u zdravotního střediska na vedlejší řad PE100 d90, tak aby se nemusely zachovávat tři příčné přechody vodovodu přes hlavní komunikaci. Přípojky pro č. p. 1570–1574 budou přepojeny na nový řad (SO 04 Dopojení přípojek). Přípojky pro č. p. 1575 a 1576 se napojí na nový řad pomocí PE100-RC potrubí příslušné dimenze (SO 04 Dopojení přípojek).

Tímto Vás žádáme o stanovisko správce povodí ke stavbě pro účely společného územního a stavebního řízení.



POH 0081577

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

Povodí Ohře, státní podnik		
podnikové ředitelství		
49		
Došlo: 16. 11. 2021		
Pořadové číslo: 55223		
Počet listů: 1	Počet příloh listů svazků: 1	Číslo: 1

Děkuji, s pozdravem

Ing. Jan Širmer
specialista projektant



Příloha: A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C.1. Situační výkres širších vztahů M 1:3 000
C.2. Situace v katastrální mapě M 1:500
D.1.1.2.1. Situace 1:200 M 1:200
D.1.1.2.3. Vzorové příčné řezy
Plné moci

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jirího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vudasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vudasok.cz