




# Elektrárna Tisová, a.s.

Tisová 2, 356 01 Březová

Ing. Širmer Jan  
Voss  
J. Dimitrova 1619  
356 01 Sokolov



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
----- /23.02.2021

NAŠE ZNAČKA  
98/2021

VYŘIZUJE/LINKA  
Zdeněk Kaplan  
733 696 132  
zdenek.kaplan@etias.cz

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE  
Tisová / 04.03.21

Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí.

Na základě Vaší žádosti ze dne 23.02.2021 o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro akci „**Sokolov, ul. Sokolovská – výměna vodovodu u „Účka“**“ sdělujeme, že se na vyznačeném zájmovém území, nebo v jeho těsné blízkosti, **nachází** primární vedení městské sítě CZT, parovod Sokolov v majetku Elektrárny Tisová, a. s.

Potrubní trasa je kombinace průchozího kolektoru a předizolované parní a neizolované, epoxysklolaminátové, kondenzátní potrubí, vedené v bez kanálovém provedení, v zásypu. Přílohou je zakreslená poloha parovodu CZT Sokolov (zelená čára).

Elektrárna Tisová, a. s., nemá k výše uvedené akci výhrady za předpokladu, že:

- **bude respektováno ochranné pásmo primárního vedení CZT dle zákona č. 458/2000 Sb., HLAVA II. DÍL 3, Teplárenství, § 87,**  
Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5 m,
- při vlastní realizaci nesmí dojít k narušení, popřípadě poškození zařízení v našem majetku,
- parovod nebude v místě stavby pojížděn technikou,
- v případě potřeby pojezdu, budou nad parovod rozmístěny roznášecí panely, které budou zařízení přesahovat min. o jeden metr,
- v případě poškození našeho zařízení bude oprava provedena na náklady investora,
- budeme vyzváni k účasti při veškerých stavebních činnostech dotýkajících se našeho zařízení.

S pozdravem

Elektrárna Tisová, a.s.

Tisová 2

356 01 Březová

Ing. Zdeněk Kaplan

Vedoucí odboru teplárenství

# SITUACE č.1

## M 1:1000

### ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

