


R1÷4



číslo obvodu	-	1
typ kabelu	stávající	CYKLYLo-J 3x1,5
číslo místnosti	-	herna

Legenda rozvodnic:

Rx stávající okruhové rozvodnice v plastovém zapuštěném provedení

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V

ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Krále Jiřího 8, Cheb www.elvost.cz IČO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík			Číslo zakázky: 220111
Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov				Datum: 02/2022
Kraj: Karlovarský	Obec: Sokolov			Měřítko: -
Akce: MŠ Pionýrů – Oprava elektroinstalace (osvětlení) čtyř tříd Sokolov				Stupeň: realizační
Část: D.1.e Silnoproudá elektrotechnika				Číslo výkresu: D.1.e.4
Obsah: Schéma zapojení jistících skříní				