



- LEGENDA: A - Světlo LED, 230V, 35W, panel 600x600
B - Světlo LED, 230V, 18W, panel 620x470
C - Světlo LED, 230V, 5W, nástěnné, reflektor
D - Světlo LED, 230V, 24W, s nouzovým modulem
E - Světlo LED, 230V, 20W, přisazené
F - Světlo LED, 230V, 12W, přisazené, s MW senzorem
G - Světlo LED, 230V, 20W, přisazené, s MW senzorem
H - Světlo LED, 230V, 20W, přisazené
I - Světlo LED, 230V, 12W, venkovní, s šidlem
N - Světlo LED, nouzové, 230V, 5W, přisazené
O - Spínač jednopólový, 250V, 10A, f.1
P - Spínač jednopólový, ovladač, 250V, 10A, f.1/0
Q - Spínač dvoupólový, časovač, 250V, 16A, f.2
R - Spínač sériový, 250V, 10A, f.5
S - Spínač střídaný, s orientační LED, 250V, 10A, f.6So
T - Spínač střídaný, do vlhka, 250V, 10A, f.6
U - Spínač trojpólový, 400V, 25A, se signalizační doutnavkou
V - Spínač pohybový, infračidlo, 250V, 10A
W - Zásuvka dvoupólová, jednonásobná, 250V, 10/16A, 2P+PE
X - Zásuvka dvoupólová, jednonásobná, s přepětovou ochranou, 250V, 10/16A, 2P+PE
Y - Zásuvka dvoupólová, jednonásobná, venkovní, 250V, 10/16A, 2P+PE

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODL. PLOCHA m ²	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODL. PLOCHA m ²	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODL. PLOCHA m ²
2.01	Chodba, schodiště	23,00	2.11	WC - pisoáry, kabiny	8,60	2.21	Kancelář	18,00
2.02	Zasedací místnost	38,10	2.12	Umývárna	6,00	2.22	Úklid	1,75
2.03	Kancelář, Archiv	18,55	2.13	Studovna	18,55	2.23	WC ženy - předšifka	2,30
2.04	Kancelář, Archiv	15,85	2.14	Šatna hosté	17,90	2.24	WC ženy - hyg. kabina	2,90
2.05	Chodba	28,00	2.15	Šatna hosté	17,05	2.25	WC muži - předšifka	2,75
2.06	Šatna U15	27,50	2.16	Chodba (s kuchyňkou)	22,70	2.26	WC muži - pisoáry	2,15
2.07	Šatna U13	28,20	2.17	Kancelář	17,05	2.27	WC muži - kabina	1,75
2.08	Šatna U14	27,50	2.18	Kancelář	18,40	2.28	Ubytovací jednotka	16,65
2.09	Šatna U12	28,20	2.19	Kancelář	17,05	2.29	Ubytovací jednotka	16,10
2.10	WC - předšifka	3,40	2.20	Kancelář	16,50	2.30	Ubytovací jednotka	16,10
2.31	WC - předšifka	4,25	2.41	Ubytovací jednotka	17,45			
2.32	WC - kabina	1,65	2.42	Ubytovací jednotka	21,75			
2.33	Koupelna	5,80	2.43	Předšif ubyt (s kuchyňkou)	34,20			
2.34	Chodba, schodiště	12,85						
2.35	Úklid	3,70						
2.36	Sklad špinavého prádla	4,50						
2.37	WC - předšifka	3,50						
2.38	WC - kabina	1,40						
2.39	Koupelna	4,20						
2.40	Ubytovací jednotka	12,90						

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 200-4-41 ed.3
ROZVODNÁ SOUSTAVA :
3 NPE-50Hz, 230/40V, TN-S

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795
Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov
tel. 353 176 631

Ateliér : Sokolov, Křížova 121
AIP : Ing. Jurica Anton
Ved. proj. : Fischer Miroslav
Investor : Město Sokolov
Akce : Bank - Ubytovna s kancelářími
FK Sokolov v areálu Bank Sokolov

Projektant : Ing. Nadomik Vojtěch
Kreslí : EPSON, KONICA
Kontroloval : Ing. Jurica Anton
Místo stavby : Sokolov

Ateliér Ostrov :
Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov
tel. 353 176 631
Ateliér Sokolov :
Křížova 121, 363 01 Sokolov
tel. 352 684 083, 352 693 455, 352 601 543

Datum : X/2020
Číslo paré :
Zakázka č. : 11/20
Formát : 12A4
Měřítko : 1:50
Cílo výkresu : 11/20-SO.1-D.1.4-EL.2

Charakter stavby : Stavební úpravy - změna dokončené stavby
Stupeň PD : JPD pro vydání spol. rozhodnutí a provádění stavby
Objekt : SO.1 - D.1.4. Technika prostředí staveb / Elektroinstalace
Výkres : Půdorys 2.NP