

MESSOR, s.r.o.
Jana Švermy 11
432 01 KADAŇ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

Žádost/11.11.2020

NAŠE ZNAČKA

1111483073

VYŘIZUJE / LINKA

Kucharik/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Cheb/23.11.2020

Nesouhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy

Dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 11. 11. 2020, ve které nás žádáte o vydání souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy pro stavbu „**Vybudování parkoviště v ulici Heyrovského Sokolov**“ (dále jen stavba/y).

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba a s ní spojené činnosti zasahují do ochranného pásma distribuční soustavy podzemního vedení NN 0,4 kV č. údržbového úseku DS-NN-509009 -UU0043, **typ zařízení:** kabelového vedení NN, **typ vedení:** 3x240+120, 3x120+70 AYKY, **napětíová hladina,** NN 0,4 kV, které jsou v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že nesouhlasíme s činností spojenou s realizací výše uvedené stavby a jejím umístěním v ochranném pásmu výše uvedené distribuční soustavy.

Důvodem nesouhlasu je umístění stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy.

1. Stavba (parkoviště) zasahuje do ochranného pásma kabelové distribuční soustavy NN.
2. Stavba musí být v souladu se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č. IZ-12-0000888 s názvem Sokolov (SO), č.p. 1381, kNN. V příloze posíláme situaci.

V případě dalších dotazů nás prosím telefonicky kontaktujte na Bezplatné lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku v záhlaví dopisu.

S pozdravem



Ing. Zdeněk Rada
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě

ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Bezplatná linka: 800 850 860, Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



Legenda:

- stávající vedení NN
- stávající skříň
- ◆ spojka NN
- demontovaná skříň SD + SP
- demontované vedení NN

24

Kreslil: J. Obdržálek	Projektant: J. Obdržálek	Zodp. projektant: Ing. G.Hošťálek	 infrastruktura & technologie <small>telekomunikace • energetika • zdravotnictví • doprava • bezpečnost</small> SUPTel a.s. Hřbitovní 15, 312 00 Písek Telefon: + 420 377 433 333 Fax: + 420 377 433 375 www.suptel.cz	
Investor stavby: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín				
Místo stavby: Sokolov		Kraj: Karlovarský		
Název stavby: Sokolov (SO), č. p. 1381, kNN			Zak. číslo:	Zak. číslo ČEZ: IZ-12-0000888
Obsah výkresu: situace montáž			Datum: 03/2020	Oddělení: 50
Měřítko: 1:500			Stupeň dok.: PD	Číslo paré: