

Rozsah prací nutných k zdárnému provozu objektu Městské knihovny Sokolov : prováděné 1x týdně

1.NP servis a údržba 5.ks umyvadel s bateriemi,beztlakými bojler,5ks závěsných WC s ovl. tlačítky,1ks pisoáru,1ks inv. WC,1.ks sprchového koutu se zástěnou vč. baterie a sifonu, kontrola funkce bojleru s pojišťovacím ventilem,kontrola funkce vzduchotechniky s doplňováním sifonů proti zápachu,seřízení termohlav, kontrola funkce a odvzdušnění 25 ks radiátorů ,kontrola čistících kusů kanalizace, př. vyčištění,kontrola dřezu s baterií a bojlerem,kontrola výlevky s baterií a bojlerem
2.NP servis a údržba 5.ks umyvadel s bateriemi,beztlakými bojler,5ks závěsných WC s ovl. tlačítky,1ks pisoáru,1ks inv. WC, kontrola funkce bojleru s pojišťovacím ventilem,kontrola funkce vzduchotechniky s doplňováním sifonů proti zápachu,seřízení termohlav a kontrola funkce a odvzdušnění 15 ks radiátorů ,kontrola čistících kusů kanalizace, př. vyčištění,servis rozdělovače podlahového vytápění vč. řídicích termostatů, servis anemostatů a kontrola funkce vzduchotechniky
3.NP servis a údržba 5.ks umyvadel s bateriemi,beztlakými bojler, 5ks závěsných WC s ovl. tlačítky,1ks pisoáru,1ks inv. WC, kontrola funkce bojleru s pojišťovacím ventilem, kontrola funkce vzduchotechniky s doplňováním sifonů proti zápachu, seřízení termohlav a kontrola funkce a odvzdušnění 15 ks radiátorů ,kontrola čistících kusů kanalizace, př. vyčištění, servis rozdělovače podlahového vytápění vč. řídicích termostatů, servis anemostatů a kontrola funkce vzduchotechniky, kontrola výlevky s baterií vč. bojleru
4.NP servis a údržba 4.ks umyvadel s bateriemi, beztlakými bojler,4 ks závěsných WC s ovládacími tlačítky,1ks pisoáru, 1ks inv. WC, kontrola funkce bojleru s pojišťovacím ventilem, kontrola funkce vzduchotechniky s doplňováním sifonů proti zápachu, seřízení termohlav a kontrola funkce a odvzdušnění 16 ks radiátorů, kontrola čistících kusů kanalizace, př. vyčištění, servis a nastavení 5 ks klimatizačních jednotek, servis anemostatů a kontrola funkce vzduchotechniky, kontrola výlevky s baterií vč. bojleru
5.NP servis a kontrola stacionárních vzduchotechnických jednotek s čerpadly, třicestných kombiventilů s vyčištěním filtrů, kontrola funkce a odvzdušnění 5ks radiátorů, vyčištění sifonů kondenzátu kanalizace od jednotek.
3.NP střecha kontrola funkce 2ks klimatizačních venkovních jednotek
Suterén – kontrola funkce rozdělovače centrálního vytápění, kontrola tlaku, kontrola čerpadel, nastavení třicestných ventilů, vyčištění filtrů, nastavení čerpadel jednotlivých sekcí(radiátorový systém, podlahové topení), seřízení a kontrola měření tepla s kontrolou spotřeby, kontrola a případné vyčištění ležaté kanalizace přes čistící kusy,kontrola těsnosti přechodů a uzavíracích armatur na 8 kpl stoupaček vytápění, servis a kontrola funkce hydrantového rozvodu, servis a kontrola automatických odvzdušňovacích ventilů vytápění
Venkovní prostory-kontrola a vyčištění lapačů dešťových vod