

Bc.PAVEL PRUSKÝ
PROJEKTY ELEKTRO

IČ : 05124166
STUDENTSKÁ 436/56,3A, KARLOVY VARY 36007
MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz

Číslo paré :

Autorizace :

HIP :

PETR ŠVORBA

Zodpovědný projektant :

Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Kreslil :

Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Investor :

MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV

Stupeň dokumentace :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Název akce :

ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE
V UL.SOKOLOVSKÁ U POŠTY 5

Zakázkové číslo :

2022044

Měřítko :

Formát :

2 A4

Část :

D.4.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Datum :

10/2022


Název přílohy :

SCHÉMA NASVĚTLENÍ PŘECHODU

Číslo přílohy :

D.4.1.5

Montážní výška svítidel nad
zemí (V)



Přechod 6x4m

$$F = 0,6 \text{ m}$$

$$H1 = H2 = 1 \text{ m}$$

$$M1 = M2 = 1,8 \text{ m}$$

$$V = 6 \text{ m}$$

$$\text{Vzdálenost stožáru od hrany vozovky } S1 = 1,6 \text{ m}$$

$$\text{Délka výložníku } L1 = (H1+S1)-F = (1+1,6)-0,6 = 2 \text{ m}$$

Délka výložníku svítidla č.b.1 bude 2m.

$$\text{Délka výložníku } L2 = (H2+S2)-F = (1+1)-0,6 = 1,4 \text{ m}$$

Délka výložníku svítidla č.b.2 bude 1,5m.
