



LEGENDA:

Značka	Popis
	ABB vypínač VARIANT 3558H-C01510E, IP54
	ABB vypínač VARIANT 3558H-C02510E, IP54, dvoupólový
	Zásuvka s vypínačem C-6 venkovní GALATEA IP44 s víčkem
	Kalkulator S4E350-AP08-65, 230VAC, 130W, 0,58A
	Ventilátor HCFB4 - 315H 230VAC, 0,10kW, 0,8A, IP68
	Záruv stříh FAMEAL v38 ZSF20101000, 1/3858, IP65, 2x230V, 1x180, 1x32A5-prod. drahé
	Orientální osvětlení LED ALUMAX 230V, 42W, IP68, zářivkové
	Pracovní osvětlení LED RVP 154, 230V, 50W, IP65
	Venkovní osvětlení OBRAM LED Endura Flood 230V, 30W, IP65
	Světlo LED PRMA230V 43W, IP68, zářivkové
	Kabelový svazek
	Světelné vedení CYKY J3x1,5
	Zárukové vedení CYKY v 3x2,5
	Blažný proud RE1 (3x63A)
	Kabelová rozvodna plastová 9450-11 P10, IP67

POZNÁMKA:

V případě, že jsou v projektové dokumentaci uvedené konkrétní typy výrobků, nejsou závazné, je možno je zaměnit za výrobky stejné případně vyšší kvality, se stejnými případně lepšími technickými parametry

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Ochranné opatření : automatickým odpojením od zdroje  
Základní ochrana: základní izolací, krytem a přepážkami  
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje  
Doplňková ochrana proudovým chráničem

Vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3  
čl. 321.1 - AA - 5 EI - rozvodna dmychárna  
čl. 321.2 - AB - 5 EI - rozvodna dmychárna  
čl. 321.3 - AD - 5 Česlovna  
čl. 321.6 - AF - 3 Česlovna  
svítidla ve výšce 2,5-3m

Pro vertikální svody použít elektroinstalační trubku prům. 16mm, nebo 25mm.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	Sokolovská Elektro Firma s.r.o. Rohovská 658 356 01 SOKOLOV	
	Jiří Lávička	Jiří Lávička	Jiří Lávička		
Km:	Karlovarský	Slav. úřad:	Karlovy Vary		
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova1923,35601 Sokolov			Datum	8/2019
Stavba	ČOV Sokolov-oprava elektroinstalace v budově hrubých česlí			Formát	A1
				Zak. číslo	150
				Metriko	
				PDR	
Obsah:	Elektroinstalace Česlovna			Výkř.e	E-1