

UČ. KATEDRA:
výklopná zásuvková lišta 3x 230V
2xUSB UTP cat 6a/nebo dle objednatele
CENTRÁLNÍ PULT OVLÁDÁNÍ DO LAVIC
DODÁVKA U NÁBYTKU
slaboproud 2x4mm=0-24mm

○ závěs a průchodka pro elektrovedení akustickým stropem
slaboproudé rozvody elektro 1x2mm zámkový/2x4mm 0-24V
internetové rozvody UTP cat 6a
silnoproudé rozvody elektro do lavic a zásuvek
silnoproudé rozvody pro elektr. venkovní rolety/žaluzie
nový přívodní kabel elektro z chodbového ER
RE 1.1., RE1.2. elektrorozvaděč učebny
tlačítko TOTAL STOP


zavěšená světlá LED asymetrická pro tabuli dl. 1200mm-1500mm
osvětlení LED – světlá vsazená do pohledu dl. 1200mmx300mm
/ rastr pohledu 1200x600mm/

osvětlení LED – světlá vsazená do SDK pohledu dl. 600mmx300mm
osvětlení LED – světlá přisazená – ŽB STROP dl. 600mmx600mm
/ rastr pohledu 600x600mm/

✗ vypínač světél V5
Y zásuvka 230V

JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STARÉ STAVBY
OBJEDNATELEM NEBYLY DOLOŽENY ŽÁDNÉ REVIZE ANI PŮVODNÍ DOKUMENTACE
PROJEKT PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY VYCHÁZÍ Z VIDITELNÝCH SKUTEČNOSTÍ
STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM A SONDY NEMOHLY BÝT PROVEDENY Z DŮVODU
PLNOHODNOTNÉHO ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PROVOZU

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO UPRAVIT PROVEDENÍ DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A
STAVU KONSTRUKCÍ NA MÍSTĚ STAVBY

	Valdstějnova 20 Cheb 350 02	
	zpracoval: MgA. Hana Fischerová	odpovědný projektant MgA. Hana Fischerová ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě
	zadavatel MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929 SOKOLOV 356 01 , IČ: 00259586	
	IČ: 291 22 571 tel: 739 327 270 artmodul@email.cz	