

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka

0056_23_SO_S00_2

Ing. Jan Rambousek
autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby
+420 778 744 320

Vyřizuje / Tel.

Petrilák Tomáš / 602145834

Datum

9. 10. 2023

Věc: „Parkoviště v u. Svatopluka Čecha, Sokolov“.

1. Před záhozem(zakrytím) musí být provedena kontrola, zda nedošlo k poškození podzemního vedení a byla dodržena ČSN 73 6005.
2. Na trase podzemního vedení SEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty(stromy, keře) a zřizovat stavby či umísťovat konstrukce, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení.
3. Kabely které původně vedli k č.p.1374 a 1373 Svatopluka Čecha, budou po nalezení v průběhu stavby zaslepeny.Zaslepení provede vlastník, spol.CETIN ve spolupráci s dodavatelem stavby.

Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu naší sítě.

Požadujeme dodržení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a podmínek, uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 522131/22

S pozdravem,

Tomáš Petrilák
Pracoviště ochrany a správy sítí

