

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce s názvem

„Ul. Vítězná, Sokolov – výstavba dopravní a technické infrastruktury“

zadávané podle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	7 495 093,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	22. 10. 2024

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Sokolov**
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: **6xmbrxu**
Zástupce: **Mgr. Petr Kubis, starosta**

Kontaktní osoba zadavatele: **Bc. Soňa Bendová,**
odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov
tel. +420 354 228 334
e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz

Na základě Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené dne 29. 10. 2024 prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, poskytuje Zadávatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr, SO 000 obsahuje pol.

10	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	186,300
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123		
	VV		"v ploše 1242m2 - (UR), tl. 15 cm"1242*0,15		186,300

Daná položka se dle URS uvádí v m2. Ve Výkaz výměr je výpočet uveden v M3. Prosím o opravu Výkaz výměr.

Odpověď:

Předmětná položka byla ve Výkazu výměr opravena. Nové opravená verze Výkazu výměr ze dne 01. 11. 2024 tvoří přílohu tohoto dokumentu a dále byla nahrazena místo stávající přílohy č. 5 v oddílu Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr, SO 100 obsahuje položky týkající se SDZ (položky č. 25-32). Tyto položky nejsou v souladu s projektovou dokumentací. Prosím o opravu Výkazu výměr.

Odpověď:

U položky 26 udejte cenu pro DZ 1 x IP 11a a 1 x IP 12. U položky 28 udejte cenu pro 1x DZ IZ 5a a 1 x IZ 5B. Ostatní položky, tzn. 25, 27, 29, 30, 31 a 32 naceňte dle zadání.

Dotaz č. 3:

V části „Zadávací dokumentace a výzva“ (dále jen „ZD“) pod bodem 3.1. je uvedeno, že HUTNĚNÍ BUDE PROVEDENO BEZ VIBRAČNÍ TECHNOLOGIE.

V části „DPS“ uvádí projektant, že při realizaci nesmí být použita technologie s vibracemi. Tj. opakuje to samé, co je uvedeno v ZD.

Po uchazeči, jakožto odborné firmě, je požadováno, aby provedl dílo řádně a odborně. V souladu s technologickými předpisy a ČSN (viz. smlouva o dílo).

To, co je požadováno ze strany zadavatele v rámci ZD, je v rozporu s těmito předpisy (TP, ČSN).

Pokud má stavba splňovat všechny projektem dané parametry, nelze ji postavit, aniž by se nepoužila vibrační technologie.

Prosím o vysvětlení, respektive zrušení dané podmínky. Dílo s takto stanovenou podmínkou nelze realizovat.

Odpověď:

Požadavek je dán námitkou účastníka řízení o povolení stavby a je součástí vydaného stavebního povolení. Námitku je nutné respektovat

Přílohy:

- Příloha č. 5 Upravený Výkaz výměr – rozpočet ze dne 01. 11. 2024

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--