



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce s názvem

„Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – dvě odborné učebny 2. stupně (fyzikálně přírodovědná a multimediální učebna): stavební úpravy“

zadávané podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v nadlimitním režimu na veřejnou zakázku na stavební práce

Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	2 087 994 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	01. 11. 2024

Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 odst. 3 písm. b) zákona tzn. odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie. Lhůty rozhodné pro zadávací řízení se počítají ode dne zahájení zadávacího řízení.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbrxu
Statutární zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města MěÚ Sokolov
tel. +420 354 228 353
e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz



Na základě níže citovaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 12. 11. 2024 prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

Dobrý den,

V SDK konstrukcích je nesoulad mezi VV a PD.

- 1) ve VV jsou podhledy na soc. zařízení a na chodbě z obyčejných desek, ale v PD požaduje omyvatelné desky z MV.
- 2) v učebnách je požadováno 60% kazet odrazivých, 40% širokopásmových a 70% plochy doplněno z desek Extrabass, to není ve VV
- 3) v TZ se píše, že bude u oken jiná úroveň podhledu (v PD to není vidět) – skokové změny (čela) také nejsou ve VV

Prosím o doplnění.

Příloha:

STROPY A PODHLEDY

UČEBNY :

Stávající stropy jsou žebírkové železobetonové

- Nově je navržen akustický širokopásmový podhled rastr 1200x600mm, vsazenými LED osvětlením

POŽADAVKY NA AKUSTICKÉ PODHLEDY:

- akustický podhled - tl. 15 mm rošt 1200x600mm se vsazenými světly-barva bílá. Minimální snížení světlé výšky, v hlavní ploše montovat těsně pod průvlaky. Nutné odsazení u oken, kdy okenní nadpraží je výše než spodní úroveň průvlaků. Zvýšení podhledu bude u oken upraveno pouze mezi průvlaky a přizpůsobeno vzdálenosti pro plné otevření křidel oken. Akustický podhled bude proveden dle schématu – viz příloha PD, nebo dle technologického předpisu dodavatelské firmy (např: ecophone).

Navržená sestava

- pro kabinet: základní širokopásmové kazety
- pro běžné učebny: se jedná o kombinaci pohltivých a odrazivých kazet a základní podhled je ještě shora doplněn o basový absorptér. Systémový odhad množství pro rozpočet pro běžnou učebnu cca 60% kazet odrazivějších kazet s akustickou charakteristikou gamma a 40% širokopásmových kazet alfa, na cca 70% plochy stropu Extrabass.
- Pro jazykové učebny: Systémový odhad množství pro rozpočet pro jazykovou učebnu cca 40% kazet odrazivějších kazet s akustickou charakteristikou gamma a 60% širokopásmových kazet alfa, na cca 70% plochy stropu Extrabass.

PODHLEDY BEZ POŽADAVKU NA AKUSTIKU NA WC A CHODBĚ

podhled bez požadavku na akustický útlum bude osazen pro skrytí instalací na WC a chodbě

- tl. 15 mm rošt 600x600mm se vsazenými světly-barva bílá. Minimální snížení světlé výšky, v hlavní ploše montovat žebírka stropu a nad okna. Podhled bude proveden dle schématu – viz příloha PD, nebo dle technologického předpisu dodavatelské firmy. Požadavkem je dobrá omyvatelnost a údržba- předpokládají se desky povrchově upravené z lisované minerální vaty / např. Knauf, Rigips) tl. 15mm



Vysvětlení

Dobrý den,
k výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující:

Ad1)

Při zpracování nabídky je nutné primárně vycházet ze soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „VV“), tzn. účastník ocení dle VV (Příloha č. 5 Soupis prací s výkazem výměr – rozpočet Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 01. 11. 2024) – ve VV není uvedena přesná specifikace výrobku, pouze popis. Upřesnění provedení je v technické zprávě projektové dokumentace (dále jen „TZ“). Pokud by mezi VV a TZ byl někde skutečný rozpor, platí údaj ve VV. Upozorňujeme ještě, že textová část projektové dokumentace zahrnuje i sociální zázemí (WC), které však bylo realizováno již dříve a není předmětem plnění/ocenění této veřejné zakázky (tato informace byla již při vyhlášení veřejné zakázky uvedena ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 01. 11. 2024, v čl. 3, odst. 3.1 Předmět veřejné zakázky). VV byl na nyní požadovaný rozsah prací (v rámci této veřejné zakázky) dodatečně upraven. Projektová dokumentace je zpracována včetně sociálního zázemí, proto je nutno provést ocenění dle VV.

Ad2)

Při zpracování nabídky je nutné primárně vycházet z VV, tzn. účastník ocení dle VV (Příloha č. 5 Soupis prací s výkazem výměr – rozpočet Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 01. 11. 2024) – ve VV není uvedena přesná specifikace výrobku, pouze popis. Popis položky ve VV není v rozporu s TZ, tzn. nespecifikuje odrazivost a jiné detailní vlastnosti, čili TZ upřesňuje specifikaci VV. Pokud by mezi VV a TZ byl někde skutečný rozpor, platí údaj ve VV.

Ad3)

Jedná se pouze o upozornění, že skutečné provedení podhledu musí být realizováno tak, aby byla zachována možnost otevírání oken. Vzdálenost okenních otvorů od spodní hrany stropního žebra se může drobně lišit, nemá vliv na VV. Pokud by mezi VV a TZ byl někde skutečný rozpor, platí údaj ve VV. Při zpracování nabídky je nutné primárně vycházet z VV, tzn. účastník ocení dle VV (Příloha č. 5 Soupis prací s výkazem výměr – rozpočet Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 01. 11. 2024).

Vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--