

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Dopravní inspektorát Sokolov
Jednoty 1773, 356 15 Sokolov

Č. j. KRPK-101786-2/ČJ-2022-190906

Sokolov 9. ledna 2023

Počet stran: 1

Přílohy: 1

Ing. Martin Dědič
Učitelská 2225
356 01 Sokolov


Sokolov, stavební akce: "Obnova a rozšíření hřbitova" - stanovisko

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově posoudil předloženou dokumentaci: „Obnova a rozšíření hřbitova“ ve stupních územní a stavební řízení.


Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci ve stavebním řízení *dle ust. § 16 odst. odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů* **souhlasí** s navrženým dopravním řešením stavby: „Obnova a rozšíření hřbitova“ dle předložené PD a to za splnění níže uvedených podmínek:

- Jelikož v projektové dokumentaci jsou obsaženy chodníky s podélným sklonem vyšším než 8,33%, musí být pro tuto stavební akci udělena výjimka ve smyslu § 14 vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., *o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů* (konkrétně dle Přílohy 2 čl. 1.1.2).
- Komunikace s vyšším podélným sklonem než 8.33% musí být označeny textem např. "VJEZD VOZÍČKÁŘŮ POUZE S DOPROVODEM".
- Ve smyslu Přílohy 2 čl. 1.1.3 shora citované vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., musí být u chodníkových částí zřízena odpočívadla a to v dovoleném sklonu max. 2 %.

Situace je opatřena naším razítkem.

Zpracoval: 
por. Ing. Jan Trabach




npor. Mgr. Jana Bláhová
vedoucí oddělení