

Ing. Martin Dědič

Číslo zakázky: 2022/100

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci na akci: Obnova a rozšíření hřbitova - parkoviště .

S předloženou dokumentací souhlasíme, vně hřbitova požadujeme LED svítidla PHILIPS, barva světla neutrální s možností nočního stmívání.

Při úpravách chodníků musí mezi patou stožáru a zbytkem chodníku zůstat šířka chodníku nejméně 200 cm, kvůli zimní údržbě.

Osvětlení přechodů nelze tlumit, ostatní světla v blízkosti přechodů je možné tlumit jen do 70 % svítivosti.

V Sokolově
Dne: 5. 12. 2022

Za SOTES
Stanislav Strnad

SOTES Sokolov spol. s r.o.
Chebská 1939, 356 11 Sokolov
IČ: 252 45 751, DIČ: CZ25245751
Tel.: 353 243 491

