



**VODÁRNA
SOKOLOVSKO**

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: 1288/2022
Vyřizuje: Bc. Olga Bulandrová
Kontakt: Tel: 352 304 250, 702 279 327
E-mail: olga.bulandrova@vodasok.cz

Ing. Martin Dědič
Učitelská 2225
35601 Sokolov

Sokolov, 23. prosince 2022

Věc: Sokolov – Obnova a rozšíření hřbitova, Obnova a rozšíření hřbitova-parkoviště – vyjádření k projektové dokumentaci.

Souhlasíme s napojením **vodovodní přípojky pro** areál hřbitova dle předložené projektové dokumentace za těchto podmínek:

- místo napojení vodovodní přípojky bude před realizací upřesněno s vedoucím pracovníkem střediska Vodovody – město přímo na místě stavby
- **napojení vodovodní přípojky, kontrolu přípojky před záhozem a osazení fakturačního vodoměru provede středisko Vodovody – město, p. Petr Bari, t.č.603 545 013**
- na základě předloženého výpočtu potřeby pitné vody bude osazen fakturační vodoměr **DN20 tj., Qn 2,5 m³/hod.**
- na vodovodní přípojku doporučujeme při realizaci osadit lokalizační vodič pro vyhledávání potrubí
- veřejná část vodovodní přípojky bude provedena z materiálu z PE100RC
- požadujeme umístění orientační tabulky o poloze šoupěte a signalizační vodič uložit na veřejnou část přípojky a vyvést u zemní zákopové soupravy pod poklop
- vodovodní přípojku včetně vodoměrné šachty provést dle ČSN 75 5411, vodoměrná sestava bude vystrojena dle ČSN 75 5409, ČSN 75 5411
- nebude-li veřejná část vodovodní přípojky provedena dle standardů provozovatele, je majitel připojovaného pozemku před zprovozněním přípojky povinen zjednat nápravu
- **upozorňujeme, že dle Zákona 274/2001 Sb. § 11 (2) nesmí při dopouštění vodních prvků a retenční nádrže dojit k mísení pitné a užitkové vody**
- při osazování sloupů veřejného osvětlení a výsadbě stromů požadujeme dodržet **ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle Zákona č. 274/2001Sb.§23:**
 - vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- nebude-li stavbou dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, nenese provozovatel zařízení zodpovědnost za případné škody vzniklé vlivem poruchy na zařízení nebo při jejím odstraňování
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz



- upozorňujeme, že vody z parkovacích ploch odvodněné do stávajících uličních vpustí, které jsou následně zaústěné do kanalizace ve správě naší společnosti, musí být trvale v souladu s hodnotami Kanalizačního řádu pro město Sokolov
- dle předložené dokumentace není odvodnění parkovacích ploch 1-3 řešeno do kanalizace, ale je navrženo odvodnění pomocí vsakovací retenční rýhy.

V průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací, požadujeme případné střety s nimi projednávat okamžitě na místě.

V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat uvedené provozní středisko ke kontrole provedených prací před záhozem.

Před napojením přípojky se stavebník dostaví na odd. technické dokumentace k uzavření odběrného místa (doloží doklad o vlastnictví připojované nemovitosti) a přidělení evidenčního listu přípojky.

Následně kontaktuje příslušné provozní středisko, které provede napojení přípojky a osazení fakturačního vodoměru.

Při realizaci přípojky vyplní stavebník s pracovníkem provozu evidenční list přípojky, který mu bude přidělen. Součástí evidenčního listu musí být **geodetické zaměření přípojky** (zaměření zajistí stavebník).

Veřejná část vodovodní přípojky bude provedena za přítomnosti pracovníků příslušného střediska.

Po splnění těchto požadavků bude se stavebníkem (majitelem připojované nemovitosti, pozemku) uzavřena smlouva na dodávku vody z vodovodu ve správě VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Upozorňujeme, že v zájmovém území stavby se nachází také vodovodní řad, který není ve správě naší společnosti.

S pozdravem

Bc. Olga Bulandrová

Referent odd. technické dokumentace

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiráho Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vudasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vudasok.cz