



	STÁV. PLYNOVOD NTL
	STÁV. VODOVOD
	STÁV. JEDNOTNÁ KANALIZACE
	STÁV. KABELY NN – ČEZ
	STÁV. SĎELOVACÍ PODZEMNÍ KABELY – CETIN
	STÁV. OPTICKÝ PODZEMNÍ KABEL
	STÁV. KABELY VN – ČEZ
	STÁV. KABELY VO
	STÁV. PODZEMNÍ TEPLOVOD
	PROJEKTOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	STÁV. STOŽÁR VO

PROJEKTOVANÝ KABEL VO V TRUBECE (CYKY-J 4x16/TR.Ø50)

- \* OCELOVÝ SILNIČNÍ STOŽÁR 3-STUPŇOVÝ, BEZPATICOVÝ, ŽÁR.ZINKOVANÝ, 159/108/89mm
- \* LED SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE
- \* STOŽÁR VYBAVEN STOŽÁR.ROZVODNICÍ S POJISTKAMI E14
- SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SVĚTELNÝCH BODŮ – VÍZ TABULKA NA VÝKRESE
- \* OCELOVÝ STOŽÁR PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU 3-STUPŇOVÝ, BEZPATICOVÝ, ŽÁR.ZINKOVANÝ, 159/133/114mm
- \* LED SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODU
- \* STOŽÁR VYBAVEN STOŽÁR.ROZVODNICÍ S POJISTKAMI E14
- SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SVĚTELNÝCH BODŮ – VÍZ TABULKA NA VÝKRESE
- PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NA UZEMNĚNÍ  
VE SPOLÝKOPU S KABLEM VO BUDE POLOŽEN ZEMNÍK VODIČ FeZnØ10
- 1A) PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU – POUZE PRO ÚČELY PROJEKTU  
(SKUTEČNÉ OZNAČENÍ BUDE UPRAVENO DLE SYSTÉMU ČÍSLOVÁNÍ SPRÁVCE VO)  
ROZTEČ SVĚTELNÝCH BODŮ
- KABEL VO PŘÍ KRÍŽENÍ S PLYNEM ULOŽEN DO BETONOVÉHO KORÝTKA
- PE110  
-3m+
- KABEL VO V TRUBECE ZATAŽEN DO PLASTOVÉ CHRÁNICÍKY DN110  
PŘÍ PŘECHODECH POD KOMUNIKACEMI A VJEZDY
- STÁV.STOŽÁR VO URČENÝ K DEMONTÁŽI

ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE DLE ČSN CEN/TR 13201-1 / 2016 : M5 (Poláčkova)  
ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE DLE ČSN CEN/TR 13201-1 / 2016 : M6 (Sokolovská –jednosměrná)  
PŘÍSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE : DLE TKP č.15 vydané Ministerstvem dopravy

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C  
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :  
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

<div><b>Bc.PAVEL PRUSKÝ</b> <b>PROJEKT ELEKTRO</b> IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz</div>			Číslo paré :	Autorizace :
HIP :	PETR ŠVORBA			
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Investor :	MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV; IČ: 00259586			
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Název akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE V ULICI POLÁČKOVA NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Zakázkové číslo :	2023053	
		Měřítko :	1 : 500	
		Formát :	6 A4	
Část :	D.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Datum :	12/2023	
Název přílohy :	SITUACE VO – ČÁST 2	Číslo přílohy :	D.4.3	