

Město Sokolov
Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 4

k veřejné zakázce s názvem

„Výměna povrchu a nové osvětlení fotbalového hřiště u ISŠTE“

zadávané podle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) v nadlimitním režimu na veřejnou zakázku na stavební práce

Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	20 670 000,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	19. 12. 2024

Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 odst. 3 písm. a) zákona tzn. odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie. Lhůty rozhodné pro zadávací řízení se počítají ode dne zahájení zadávacího řízení.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Právní forma: obec
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbxru
Zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Soňa Bendová,
odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov
tel.: +420 354 228 334
e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz



Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 03. 02. 2025 prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

Dobrý den,

dle výkazu materiálu pro osvětlení má být montováno 6 sloupů výšky 14 m. Na každém z nich je ve výkazu dvouvýložník, ve výkazu je 14 ks svítidel, což nesedí. Dle elektrické kabeláže má být položen kabel 3C/4mm, což je na tyto vzdálenosti kabelů neúměrné kvůli ztrátám napětí, doporučujeme kabely Cyky 5C/6mm.

Děkujeme za vysvětlení.

Vysvětlení

Ve výkresu D.1.9 – Stožár osvětlení je kotvení svítidel specifikováno. Nejedná o dvouvýložník, ale o výložník, na který se musí kotvit předepsaný počet svítidel (2x 3 ks svítidel, 4x 2ks svítidel).

Co se týká kabeláže, projektová dokumentace (část elektro) byla doplněna o dodatek technické zprávy, kde byl nově specifikován typ kabelu.

Zároveň byl aktualizován výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 5a Výkaz výměr (rozpočet) – stavba (ze dne 05. 02. 2025) zadávací dokumentace a dále doplněn dodatek k Technické zprávě (ze dne 05. 02. 2025), který tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.

Za nedopatření se omlouváme.

Současně tak s výše uvedeným zadavatel adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, která končí:

dne 21. 02. 2025 v 08:30 hodin.

Přílohy:

- Příloha č. 5a Výkaz výměr (rozpočet) – stavba (ze dne 05. 02. 2025)
- Příloha č. 7 Dodatek k Technické zprávě (ze dne 05. 02. 2025)

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--