



## LEGENDA

Č1 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 0,43 m<sup>3</sup>/h, 15,1 kPa  
 Č2 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 3,70 m<sup>3</sup>/h, 24,3 kPa  
 Č3 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 3,94 m<sup>3</sup>/h, 29,6 kPa  
 Č4 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 1,27 m<sup>3</sup>/h, 18,0 kPa  
 Č5 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 1,63 m<sup>3</sup>/h, 42,8 kPa  
 Č6 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 5,37 m<sup>3</sup>/h, 25,5 kPa

RV1 TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM DN15, Kvs=1,63 m<sup>3</sup>/h  
 RV2 TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM DN32, Kvs=16 m<sup>3</sup>/h  
 RV3 TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM DN32, Kvs=16 m<sup>3</sup>/h  
 RV4 TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM DN25, Kvs=6,3 m<sup>3</sup>/h  
 RV5 TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM DN25, Kvs=6,3 m<sup>3</sup>/h  
 RV6 TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM DN40, Kvs=25 m<sup>3</sup>/h

UK UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ  
 KK UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT  
 VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT  
 F FILTR  
 ZK ZPĚTNÁ KLAPKA  
 AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL  
 ◊ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA vč. MONTÁŽNÍ SADY  
 qp=1,5m<sup>3</sup>/h, DN20

- ⊗ UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN100 ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ
- ČERPADLO MAGNA 40–120F BUDE DEMONTOVÁNO Z ROZDĚLOVAČE A VYUŽITO V NOVÉM TOPNÉM SYSTÉMU JAKO Č3  
 ČERPADLO UPE 40–120F BUDE DEMONTOVÁNO Z ROZDĚLOVAČE A VYUŽITO V NOVÉM TOPNÉM SYSTÉMU JAKO Č2  
 ČERPADLO UPE 40–120F BUDE DEMONTOVÁNO Z ROZDĚLOVAČE A VYUŽITO V NOVÉM TOPNÉM SYSTÉMU JAKO Č6

Rev. č.		Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola
Vypracoval:		Hlavní projektant:	Kontrola:		
ING. K.Hábová		NCI.CZ s.r.o.	Ing. K.Hábová		
Kraj:		Karlovarský			
Obec:		Sokolov			
Investor:		Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov			
Objednatel:		Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov			
Akce:		ZŠ Rokycanova OPRAVY VNITRNÍCH INSTALACÍ			
Část projektu:		D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ			
Stupeň projektu:		DPS			
Název výkresu:		ETAPA I ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ			

NCI.CZ

engineering

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Tel. + Fax: 476 701 266

IČ: 286 83 218, DIČ: CZ286 83 218

GORKÉHO 1613, 436 01 Litvínov

Zaps. OR-KS Ústí n. L., odd.C, vložka č. 26738

e-mail: nci@nci.cz <http://www.nci.cz>

Měřítko:	Datum:
1:50	08/2021
Formát:	Zakázkové číslo:
ISO A3	21-013-160NCI
Číslo výkresu:	D.1.4.1.05