



LEGENDA MÍSTNOSTÍ
PŘÍZEMÍ:

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
14a	DÍLNÝ	56.35
14c	CHODBA	6.51
33	JÍDELNA	139.08
34	VÝDEJ	27.21
35	PŘÍPRAVNA	19.21
36	UM. PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	8.00
37	UM. STOLNÍHO NÁDOBÍ	19.22
38	UMÝVÁRNA TERMOPORTŮ	7.90
39	ŠATNA	4.67
40	SPRCHA	1.64
41	CHODBA	9.78
42	PŘÍJEM	10.09
43	WC PERSONÁL	5.89
44	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.37
51	CHODBA	9.19
52	KUCHYŇSKÝ KOUT	9.15
53	POKOJ	24.79
54	OBÝVACÍ POKOJ	36.53
55	LOŽNICE	10.75
56	KOUPELNA	5.98
57	WC	2.34

LEGENDA

- KK UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
W VYVÁŽOVACÍ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM A VYPOUŠTĚNÍM
VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

- SÁTÁVAJÍCÍ ROZVODY ŮT BEZE ZMĚNY
----- TOPNÝ OKRUH - BYT ŠKOLNÍKA
----- TOPNÝ OKRUH - ŮT JIŽNÍ BLOK
----- STÁVAJÍCÍ O.T.
----- NOVÁ O.T.

- Š RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVENÍM PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES
V TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S PŘESNÝM PŘEDNASTAVENÍM,

PRO VYTÁPĚNÍ NAVRŽENA DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA TYPU KLASIK S BOČNÍM PŘIPOJENÍM. TĚLESA BUDOU NA ROZVODY PŘIPOJENA POMOCÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ NA PŘÍVODU A REGULAČNÍM ŠROUBENÍ NA ZPĚTNÉM POTRUBÍ. V KOUPELNÁCH JSOU NAVRŽENA TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA. VŠECHNA TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI V PROVEDENÍ SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI SEJMUTÍ. STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A REGULAČNÍCH ŠROUBENÍ OTOPNÝCH TĚLES JSOU UVEDENA VE VÝKRESE ČÍSLICÍ V KROUŽKU. PRO HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ TOPNÉHO SYSTÉMU JSOU NA PATÁCH JEDNOTLIVÝCH STUPAČEK OSAZENY VYVÁŽOVACÍ VENTILY. STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TĚCHTO VENTILŮ JE UVEDEN VE VÝKRESE ČÍSLICÍ V KROUŽKU. NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V MĚDI. V 1.PP BUDE POTRUBÍ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ S AL. FOLÍÍ. PRO NOVÉ INSTALACE BUDOU PŘEDNOSTNĚ VYUŽITY DRÁŽKY A PROSTUPY PO DEMONTOVANÝCH ROZVODECH. ZHOTOVITEL PŘI REALIZACI OVĚŘÍ POTRUBÍ PŘÍVODU A ZPÁTEČKY, ABY PŘI MONTÁŽI NEDOŠLO K JEJICH ZAMĚNĚ.

Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola
1	Vypracoval: ING. K.Hábová	Hlavní projektant: NCI.CZ s.r.o.	Kontrola: Ing. K.Hábová	
2	Kraj: Karlovarský			
3	Obec: Sokolov			
4	Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov			
5	Objednatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov			
6	Akce: ZŠ Rokycanova OPRAVY VNITŘNÍCH INSTALACÍ			
7	Část projektu: D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ			
8	Stupeň projektu: DPS			
9	Název výkresu: ETAPA II – PŮDORYS 1.NP			
10	Měřítko: 1:50	Datum: 08/2021		
11	Formát: ISO A2	Zakázkové číslo: 21-013-160NCI		
12	Číslo výkresu: D.1.4.1.08			