



LEGENDA

- KK UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- W VYVAŽOVACÍ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM A VYPOUŠTĚNÍM
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

- SÁTÁVAJÍCÍ ROZVODY ÚT BEZE ZMĚNY
- TOPNÝ OKRUH - BYT ŠKOLNÍKA
- TOPNÝ OKRUH - ÚT JIŽNÍ BLOK
- STÁVAJÍCÍ O.T.
- NOVÁ O.T.

- Š RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVENÍM PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES
- V TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S PŘESNÝM PŘEDNASTAVENÍM,

PRO VYTÁPĚNÍ NAVRŽENA DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA TYPU KLASIK S BOČNÍM PŘIPOJENÍM. TĚLESA BUDOU NA ROZVODY PŘIPOJENA POMOCÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ NA PŘÍVODU A REGULAČNÍM ŠROUBENÍ NA ZPĚTNÉM POTRUBÍ. V KOUPELNÁCH JSOU NAVRŽENA TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA. VŠECHNA TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI V PROVEDENÍ SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI SEJMUTÍ. STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A REGULAČNÍCH ŠROUBENÍ OTOPNÝCH TĚLES JSOU UVEDENA VE VÝKRESE ČÍSLICÍ V KROUŽKU. PRO HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ TOPNÉHO SYSTÉMU JSOU NA PATÁCH JEDNOTLIVÝCH STUPAČEK OSAZENY VYVAŽOVACÍ VENTILY. STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TĚCHTO VENTILŮ JE UVEDEN VE VÝKRESE ČÍSLICÍ V KROUŽKU. NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V MĚDI. V 1.PP BUDE POTRUBÍ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ S AL FOLIÍ. PRO NOVÉ INSTALACE BUDOU PŘEDNOSTNĚ VYUŽITY DRÁŽKY A PROSTUPY PO DEMONTOVANÝCH ROZVODECH. ZHOTOVITEL PŘI REALIZACI OVĚŘÍ POTRUBÍ PŘÍVODU A ZPÁTEČKY, ABY PŘI MONTÁŽI NEDOŠLO K JEJICH ZAMĚNĚ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP:

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
109	UČEBNA	78.07
110	UČEBNA	77.63
111	UČEBNA	77.02
112	UČEBNA	53.14
113b	KANCELÁŘ	24.21
122	SPISOVNA	5.17
123	SBOROVNA	14.80
124	WC ZAMĚSTNANCI	4.99
126	CHODBA	230.90

Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola
Vypracoval: ING. K.Hábová		Hlavní projektant: NCI.CZ s.r.o.		Kontrola: Ing. K.Hábová
Kraj: Karlovarský		<div>NCI.CZ</div> <div>engineering</div> <div>NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.</div> <div>Tel. + Fax: 476 701 266</div> <div>IČ: 286 83 218, DIČ: CZ286 83 218</div> <div>GORKÉHO 1613, 436 01 Litvínov</div> <div>Zaps. OR-KS Ústí n. L., odd.C, vložka č. 26738</div> <div>e-mail: nci@nci.cz http://www.nci.cz</div>		
Obec: Sokolov				
Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov				
Objednatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov				
Akce: ZŠ Rokycanova				
OPRAVY VNITŘNÍCH INSTALACÍ				
Část projektu: D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ		Měřítko: 1:50	Datum: 08/2021	
Stupeň projektu: DPS		Formát: ISO A2	Zakázkové číslo: 21-013-160NCI	
Název výkresu:		Číslo výkresu:	D.1.4.1.09	
ETAPA II – PŮDORYS 2.NP				