

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: KK/1918/ZZ/24

Vyřizuje / tel.: Mgr. Kateřina Zemanová / 354 222 297

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán ochrany ovzduší dle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

### s o u h l a s í

na základě žádosti právnické osoby  
**Město Sokolov,**  
**IČO: 002 59 586,**  
**se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,**

podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, ve znění účinném do 31. 12. 2023,  
a na základě a v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění,

### s p r o v e d e n í m s t a v b y s t a c i o n á r n í c h z d r o j ů z n e č i š ť o v á n í o v z d u š í

**„Dva kotle na zemní plyn a jeden kotel na bioplyn  
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 1,44 MW“,**  
agregované ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší,  
ve stávající kotelně v areálu ČOV Sokolov, Těšovice 36/1, 356 01 Sokolov,

v rámci stavby:  
„ČOV – rekonstrukce kotelný včetně strojovny“, Sokolov, Těšovice.

### Závazná podmínka:

Před zahájením provozu nových kotlů je jejich provozovatel povinen požádat krajský úřad o povolení provozu, resp. v tomto případě o změnu stávajícího povolení provozu dle § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. Beze změny povolení provozu nesmí být nové kotle provozovány, a to ani ve zkušebním provozu.

### O d ů v o d n ě n í :

Dne 8.4.2024 byla krajskému úřadu doručena žádost Města Sokolov, vlastníka ČOV Sokolov, o vydání závazného stanoviska k provedení stavby stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší – tři plynových kotlů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 1,44 MW ve stávající kotelně v areálu ČOV Sokolov. K žádosti byla doložena plná moc k zastoupení udělená společnosti UCHYTIL s. r. o. a výtah z projektové dokumentace pro provádění stavby „ČOV – rekonstrukce kotelný včetně strojovny“ (Uchytíl, 4/2024).

Ve stávající plynové kotelně v areálu ČOV Sokolov jsou na základě rozhodnutí krajského úřadu o povolení provozu č. j. 881/ZZ/15 ze dne 3.4.2015 provozovány tři kotle na zemní plyn

a bioplyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 2,552 MW. Kotle zásobují tepelnou energií objekty v areálu ČOV. Dle předložených podkladů budou stávající kotle demontovány a budou nahrazeny novými kotli o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 1,44 MW. Demontáž bude probíhat ve 2. etapách. Osazeny budou dva kondenzační kotle na zemní plyn Buderus Logano plus SB625-510 každý o jmenovitém tepelném příkonu 480 kW a jeden kondenzační kotel na bioplyn Buderus Logano plus SB625-510 o jmenovitém tepelném příkonu 480 kW. Kotle budou umístěny vedle sebe, spaliny budou svedeny do společného komína. Pro nové kotle budou platit podmínky provozu vyplývající z platné legislativy. Kotle budou povinny plnit specifické emisní limity stanovené pro spalovací stacionární zdroje spalující zemní plyn a bioplyn v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti o vydání závazného stanoviska se kladně vyjádřila Česká inspekce životního prostředí (zn. ČIŽP/44/2024/2947 ze dne 16.4.2024).

Dle údajů ČHMÚ a Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04 je kvalita ovzduší v zájmové oblasti dobrá a jsou zde s rezervou plněny všechny zákonné imisní limity. Výměnou starých nevyhovujících kotlů za nové kondenzační s nižším celkovým tepelným příkonem dojde ke snížení celkových emisí znečišťujících látek. Jedná se o změnu pozitivní a krajský úřad proto s provedením stavby souhlasil.

*Závazné stanovisko vydané podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je podkladem k řízení podle jiného právního předpisu ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.*

V Karlových Varech dne 22.4.2024

Ing. Regina Martincová  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Obdrží zástupce žadatele:

UCHYTIL s. r. o., IČO: 607 34 078, se sídlem K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice