

LEGENDA POTRUBÍ:



- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
- VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
- VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – NOVÉ
- DOPLOUŠTĚNÍ DO SYSTÉMU – NOVÉ
- ODPOUŠTĚNÍ ZE SYSTÉMU – NOVÉ
- PŘÍVOD STUJENÉ VODY PRO DOPLOUŠTĚNÍ – NOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- PŘÍVOD STUJENÉ VODY PRO DOPLOUŠTĚNÍ – STÁVAJÍCÍ
- VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- OCELOVÉ POTRUBÍ DN100, VČETNĚ ISOLACE
- POLYPROPYLENOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ Ø50mm
- PP-HT50
- HRANICE DODÁVKY

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
8	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFFERENČNÍHO TLAKU A TEPLOTY S AUTOMATICKÝM PŘIZPŮSOBENÍM VÝKONU PŘÍRUBOVÉ DN65, PN10, Qnom=17,2 m³/h PŘI Hnom=9,5m Qnom=17,2 m³/h PRO Hmax=12 m	1	NOVÝ
10	TRÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN65, kv=63 VČETNĚ PROPORCIONÁLNĚ ŘÍZENÉHO POHONU	1	NOVÝ

POZNÁMKA

VEŠKERÉ NOVÉ KOMPONENTY VÝMĚNIKU KALU BUDOU OSAZENY DLE VÝKRESU D.1.4.D-07 SCHEMA ZAPOJENÍ – NOVÝ STAV D.1.4.d-07

INVESTOR STAVBY: MĚSTO SOKOLOV ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV			
VYPRACOVAL MATEJ ŠKORPIK			
KONTOLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT RADIM DOŠEK			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO			
INVESTOR : MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV			
AKCE : ČOV-REKONSTRUKCE KOTELNY VČETNĚ STROJOVNY KOTELNY		DATUM STUPEŇ FORMÁT Č. ZAKÁZKY	04/2024 DPS A4 223040-68
OBSAH : D.1.4.d – VYTÁPĚNÍ PŮDORYS – PROVIZORNÍ STAV		MĚŘITKO: 1:25	Č. VÝKRESU: D.1.4.d-05