

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

BRNO	
PR 871060596CZ	
499	
Datum: 22. 04. 2024	
Sch...	
Jméno:	
Středisko:	O. zakázky:

UCHYTIL s.r.o.
K Terminálu 507/7
619 00 Brno – Horní Heršpice

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
KK/1970/ZZ/24

Vyřizuje / linka
Ing. Tymlová/229

Karlovy Vary
24.04.2024

Sdělení k ohlášení udržovacích prací vodního díla ČOV Sokolov – rekonstrukce kotelny

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“), ohledem na přechodné ustanovení v bodě 2 Čl. LV zákona č. 284/2021 Sb., a vzhledem k přechodnému období dle § 334a zákona č. 283/2021 Sb., ve znění zákona č. 152/2023Sb., jako věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. x) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad příslušný dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává souhlas

právnícké osobě: **Město Sokolov**
se sídlem: **Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO: 00259586**
zastoupené zmocněncem: **UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČO: 60734078**
(dále jen „stavebník“)

v souladu s § 15a odst. 6 vodního zákona,

k provedení ohlášených udržovacích prací a sděluje, že nemá námitek k jejich realizaci dle níže uvedené specifikace:

Označení stavby dle žádosti:

„ČOV – REKONSTRUKCE KOTELNY VČETNĚ STROJOVNY KOTELNY“

Rozsah a popis ohlašovaných prací:

Předmětem provedení udržovacích prací je rekonstrukce stávající plynové kotelny v areálu čistírny odpadních vod Sokolov (dále jen „ČOV Sokolov“), která slouží pro zásobování objektů v areálu čistírny odpadních vod tepelnou energií. Pro vytápění je využíváno jak zemního plynu, tak bioplynu vznikajícího při úpravě čistírenských kalů. Kotelna se nachází v objektu, jehož součástí je i výměník pro ohřev kalu a kompresorová stanice bioplynu. V rámci prací bude v kotelně postupně provedena demontáž stávajících tří stacionárních plynových kotlů Slatina Brno o výkonu 400 kW včetně rozvodových potrubí a armatur. Nově budou v kotelně instalovány dva stacionární velkoobjemové plynové kondenzační kotle

s externím hořákem na zemní plyn s nerezovým výměníkem o max. výkonu 466 kW a jeden stacionární velkoobjemový plynový kondenzační kotel s externím hořákem na bioplyn s nerezovým výměníkem o max. výkonu 466 kW vč. rozvodových potrubí a armatur. Kotle budou propojeny pomocí Tichelmannova zapojení do kaskády.

Místo stavby:

Pozemek dotčený stavbou: na pozemku p. č. 1351/1 v k. ú. Sokolov (pozemek ve vlastnictví stavebníka), město Sokolov, Karlovarský kraj.

Odůvodnění

Dne 19.04.2024 obdržel vodoprávní úřad ohlášení záměru právnické osoby Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, provést udržovací práce na ČOV Sokolov spočívající v rekonstrukci kotelný vč. strojovny kotelný. Předmětem ohlášených udržovacích prací je výměna stávajících 3 ks stacionárních plynových kotlů na hranici životnosti za nové stacionární velkoobjemové kondenzační kotle s externími hořáky vč. rozvodových potrubí a armatur.

Společně s ohlášením udržovacích prací byla vodoprávnímu úřadu předložena projektová dokumentace „ČOV – REKONSTRUKCE KOTELNY VČETNĚ STROJOVNY KOTELNY“, stupeň DPS, zpracovaná v dubnu 2024 společností „Uchytíl s.r.o., IČO: 60734078, hlavní projektant: Radim Došek, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 1400457.

Předpokládaný termín provedení udržovacích prací je v letech 2025–2026.


Provedením udržovacích prací nedojde k ovlivnění technologie čištění odpadních vod na ČOV Sokolov.

Vodoprávní úřad ohlášení na základě předložených podkladů posoudil a zjistil, že ohlášené udržovací práce lze provést v souladu s § 15a odst. 6 vodního zákona.

Vodoprávní úřad s provedením výše uvedených udržovacích prací souhlasí.

Poučení

Tento souhlas vydaný podle § 15a odst. 6 vodního zákona není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.



KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
(1) odbor
životního prostředí a zemědělství

Mgr. Andrea Krýzlová
vedoucí oddělení vodního hospodářství a havárií

Na vědomí:

- Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov – DS

Přílohy (pouze pro stavebníka):

- Štítek obsahující identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru
- Ověřená PD – paré č. 2

Identifikační údaje ohlášené stavby

Stavba:

„ČOV – REKONSTRUKCE KOTELNY VČETNĚ
STROJOVNY KOTELNY“ (ohlášení udržovacích
prací na vodním díle)

Stavebník:

Město Sokolov

Stavební úřad:

Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství

Souhlas staveb. úřadu:

č. j. KK/1970/ZZ/24 ze dne 24.04.2024

Termín dokončení stavby:

2025 - 2026

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství