

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem

„Výroba, dodávka a montáž fotoprůvku ve tvaru srdce“

zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Dodávky
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	771 826,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	13. 11. 2025

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
Zástupce: **Mgr. Petr Kubis, starosta**

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Lenka Benešová
odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov
tel. +420 354 228 285
e-mail: lenka.benesova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k zadání veřejné zakázky, učiněné dne 24. 11. 2025 prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení:

- 1) Bude stavební řízení (ohlášení stavby / stavební povolení) v režii dodavatele?
- 2) Je myšlena fotovoltaika jako ostrovní systém?
- 3) Konstrukci máme v plánu řešit tak, že nosná konstrukce (která nebude viditelná) bude z běžné oceli a pouze opláštění / kapotáž bude z cortenového plechu. Je toto řešení možné?

Vysvětlení k žádosti:

- 1) Jakákoliv správní a jiná řízení ve vztahu ke stavebnímu řízení jsou zcela v režii objednatele/zadavatele. V režii zhotovitele jsou pouze případná přechodná dopravní opatření, pokud budou potřeba.
- 2) Ano jedná se o ostrovní systém.
- 3) Toto řešení je možné, pokud bude nosná konstrukce opravdu skrytá a nebude viditelná z žádného úhlu pohledu a současně pokud bude pro vnitřní konstrukci použit certifikovaný antikorozní nátěr a bude zabráněno případnému zatékání přes obvodový plášť na konstrukci. Konstrukce musí být řádně ošetřena proti povětrnostním podmínkám tak, aby nedocházelo k její degradaci a možnému bezpečnostnímu riziku v čase.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel zároveň rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nově je lhůta stanovena do:

10.12.2025 do 09:00 hodin

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--