

Záznam z jednání č.8

„Zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů č.p. 1404-07 a č.p. 1421-28 v Sokolově“,

konané dne 9. 10.2020 na místě stavby

Přítomni:

Zástupce objednatele: MÚ Sokolov

Josef Pudivitr 722 076 735, 354 228 269

josef.pudivitr@mu-sokolv.cz

Zástupce projektanta: SU Project s.r.o

Ing. Věra Řezníčková 736 776 358

vera.reznickova@sudop-plzen.cz

Na tomto jednání byly projednány zejména následující body:

1. Požadovaná oprava dekorativní omítky se musí provádět na suchý podklad s vlhkostí max. 4%. Projektant upozorňuje na skutečnost, že úpravy pro zamezení pronikání vlhkosti do zdiva a odvlhčení zdiva nejsou součástí díla. Navržená oprava bude oceněna v samostatném rozpočtu pro každý blok domů a bude obsahovat i podkladní stěrkovou hydroizolaci (která však výše uvedené problémy neřeší, jen zmírňuje).
2. Komíny, které nesplňují nosnou funkci, budou ubourány až na podlahu půdy z důvodů eliminace tepelných mostů.
3. Dnes byla odevzdána kompletní výkresová a textová část projektové dokumentace ke kontrole.
4. Rozpočet a výkaz výměr bude proveden samostatně pro každý blok a ještě rozdělen na tři rozpočty – uзнatelné náklady, neuznatelné náklady, rekonstrukce omítek v přízemí – neuznatelné náklady. Rozpočet bude předán ke kontrole digitálně mailem na adresu p. Pudivitra nejpozději 15.10.2020.
5. Projektová dokumentace byla podána na stavební úřad spolu se žádostí o vydání stavebních povolení. Město Sokolov, jako jediný účastník řízení, se po jeho vydání neprodleně vzdá práva odvolání a tím nabyde stavební povolení právní moci.

Tento zápis se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu během dvou pracovních dní po jeho doručení nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na email: vera.reznickova@sudop-project.cz

Upravila: V Plzni dne 9.10.2020

Věra Řezníčková



Akce:

Místo jednání:

Sokolov, Rokycanova1929

[illegible]