

## Záznam z jednání č.5

**„Zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů č.p, 1404-07 a č.p. 1421-28 v Sokolově“,**

**konané dne 22. 7. 2020 na MÚ Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**

**Přítomni:**

Zástupci objednatele: MÚ Sokolov

Josef Pudivitr

722 076 735, 354 228 269

[josef.pudivitr@mu-sokolov.cz](mailto:josef.pudivitr@mu-sokolov.cz)

omluven

Jana Čechová, technické oddělení Sokolovská bytová s.r.o.

730 890 801

[Jana.Cechova@sb-sokolov.cz](mailto:Jana.Cechova@sb-sokolov.cz)

Zástupce projektanta: SU Project s.r.o

Ing. Věra Řezníčková

[vera.reznickova@sudop-plzen.cz](mailto:vera.reznickova@sudop-plzen.cz)

377 328 108, 736 776 358

Barbora Šiková

[barbora.sikova@sudop-plzen.cz](mailto:barbora.sikova@sudop-plzen.cz)

731 169 894

Na tomto jednání byly projednány zejména následující body:

1. Byly provedeny sondy v podlahách teras a půdy. Skladba podlahy teras odpovídá PD:

Terasa:

Živičná krytina 15 mm, betonová mazanina 30 mm, calofrigové desky 60 mm kladené do ocelových nosníků spojených prutovou výztuží uložených na ŽB nosníky, vzduchová mezera, skelná rohož na papírové podložce 30 mm a stropní panel.

Půda:

Folie PE, perlit v obalech z PE 40 mm, asfaltová lepenka, perlit v obalech z PE 40 mm, asfaltová lepenka, suť 150 mm, betonová mazanina

2. Projektant na minulém KD navrhnul i zrušení ostatních balkónů z důvodů eliminace potenciálních škod způsobeným zatékáním. Jedná se o ideální technické řešení. Žádá investora o zvážení tohoto řešení. Nebude-li zrušení balkonů schůdné, budou stávající ŽB balkonové desky zatepleny minerální izolací tl. 50 mm, podlaha polystyrenem tl. 50 mm, nové balkonové dveře budou nižší a vstup bude řešen schodem. Balkonové zábradlí bude využito, ale bude nově přikotveno do boků desky. Madlo bude kotveno do stěny skrz zateplovací systém. – k tomuto bodu nepřišlo žádné vyjádření. Vzhledem k termínu zakázky potřebujeme rozhodnutí co nejdříve.
3. Na objektech 1421-28 jsou střechy výrazně prohnuté. V PD bude navrženo srovnání střešní roviny příloškami.
4. Dle průzkumu se v objektu nenachází chráněné druhy živočichů – rorýsi ani netopýři. Projektant žádá o zvážení návrhu budek pro rorýse z důvodu, že před realizací může být tato skutečnost jiná. Prosí investora o vyjádření

Tento zápis se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu během dvou pracovních dní po jeho doručení nevznesezou zúčastněné strany žádné námítky na email: [vera.reznickova@sudop-project.cz](mailto:vera.reznickova@sudop-project.cz)

Zapsala: V Plzni dne 22.7.2020

Ing. Věra Řezníčková