

MESSOR, s.r.o.  
Jana Švermy 11  
432 01 KADAŇ



0000000102020699906

NAŠE ZNAČKA  
001139262144

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Lubomír Machala / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 21. 11. 2023

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 1. 11. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení DUR+DSP+DZS.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 4046/8, 4046/3 v katastrálním území Sokolov vedené pod názvem „Záchytné parkoviště v ul. Mánesova, Sokolov“ se nachází zařízení **nadzemní zařízení vvn, vn** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

- 1.1. Při stavbě musí být dodrženy vzdálenosti od nadzemního vedení VVN podle ČSN EN 50341-1 ED.2. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou ČSN EN 50341-1 ED.2. Zejména je nutno dodržet vzdálenosti od nadzemního vedení VVN podle čl. 5.9.2 ČSN EN 50341-1 ED.2.
  - 1.2. Při stavbě musí být dodrženy vzdálenosti od nadzemního vedení VN podle PNE 33 3301. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301, tj. 6 m.
  - 1.3. Stavba bude v souběhu vzdálena od krajního vodiče VVN min. 5 m (rozhodující je krajní vodič, nikoliv osa vedení VVN).
  - 1.4. Stavba bude v souběhu vzdálena od krajního vodiče VN min. 2 m (rozhodující je krajní vodič, nikoliv osa vedení VN).
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

34P100 ReqType:Q ReqExtID:0016477272 ProcessID:CS-20231121T1447-0001 DocExtID:0000000066666611 B0ID:001AA4A1A12291EDEA28DE29639A0AC27  
G0NM:ZLSUCSPRN DocType:CZ05IA/6 SAPWp:DopIs-DOP-D42 ZakId:0014266785 DocId:001048283572 IA:241/p22-2956312794 Ver:X635D0239 QUICK str:2 Ist:1

- 0000000102020693906

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.



D0000001102020693906

