



### LEGENDA:

	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY – NOVÉ
	POTRUBÍ CÍRKULACE – NOVÉ
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY – NOVÉ
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
	POTRUBÍ CÍRKULACE – STÁVAJÍCÍ
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
	OCELOVÉ POTRUBÍ DN50, VČETNĚ IZOLACE
	POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY Z MAT. PPR ø32 mm, TL. STĚNY 4 mm
	VČETNĚ IZOL.
	POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY Z MAT. PP-RCT ø32 mm, TL. STĚNY 3,6 mm
	VČETNĚ IZOL.
	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ DN32
	MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN80
	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
	HRANICE DODÁVKY
	BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
	VYBOURÁNÍ NOVÉHO PROSTUPU

### LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1s	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY, 7 TOPNÝCH VĚTVÍ	1	STÁVAJÍCÍ
2s	SBĚRAČ TOPNÉ VODY, 7 TOPNÝCH VĚTVÍ	1	STÁVAJÍCÍ
3	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLoty S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU ZÁVITOVÉ DN25, PŘÍPOJENÍ 1 1/2", PN10, Qnom=2 m3/h PRO Hnom=AUTO, Qnom=2 m3/h PŘI Hmax=8 m	4	NOVÝ
4	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLoty S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU PŘÍRUBOVÉ DN40, PN10, Qnom=14,4 m3/h PRO Hnom=AUTO, Qnom=14,4 m3/h PŘI Hmax= 7,1 m	1	NOVÝ
5	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLoty S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU ZÁVITOVÉ DN32, PŘÍPOJENÍ 2", PN16, Qnom=5,4 m3/h PRO Hnom=7,1 m, Qnom=5,4 m3/h PŘI Hmax=7,5 m	1	NOVÝ
6s	ZÁSOBNÍK TUV	1	STÁVAJÍCÍ
7	ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA DN25, Qmax= 7 m3/h, Qp= 3,5 m3/h, PN25, STAVEBNÍ DÉLKA 260 mm, M-BUS	2	NOVÝ
8	ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA DN25, Qmax= 12 m3/h, Qp= 6 m3/h, PN25, STAVEBNÍ DÉLKA 260 mm, M-BUS	1	NOVÝ

INVESTOR STAVBY: MĚSTO SOKOLOV ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV	
--	--

VYPRACOVAL			
ING. PETR PEŘINA			
KONTROLOVAL			
DAN MÝŠKA			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

**Uchytíl**®

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO			
INVESTOR : MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV			
AKCE : <b>ZŠ PIONÝRŮ – OPRAVA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ TEPLA</b>	DATUM	11/2024	
	STUPEŇ	DPS	
	FORMÁT	A4	
	Č.ZAKÁZKY	224024-25	
OBSAH : D.1.2.4 – VYTÁPĚNÍ PŮDORYS VS – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO:	1:50	
	Č.VÝKRESU:	D.1.2.4-03	