



LEGENDA:

	POCÍNOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ-CuSn
	HOLÝ MĚDĚNÝ VODIČ-Cu

- Z- VODIČE PROPOJIT A ZAIZOLOVAT ZA KONCOVKOU
K- VODIČE UKONČIT V KRABICI ACIDUR PRO PŘIPOJENÍ TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE
HODNOTA EL. ODPORU VODIČE VŮČI OCEL. TRUBCE MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 20 Ohm
● BOD NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY

INVESTOR STAVBY:
MĚSTO SOKOLOV
ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV



VYPRACOVAL			
ING. PETR PEŘINA			
KONTROLOVAL			
DAN MYŠKA			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211

INVESTOR : MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV

AKCE : **ZŠ PIONÝRŮ – OPRAVA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ TEPLA**

DATUM	11/2024
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
Č.ZAKÁZKY	224024-25

OBSAH : 1001 – TECHNOLOGIE
PROPOJENÍ VODIČŮ ALARM SYSTÉMU

MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
1:500	D.2.3-03