



MINIMÁLNÍ ROZMĚRY VÝKOPU														
Ø pláštové trubky D [mm]	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	500
Minimální A [mm]	240	260	275	290	360	380	400	425	450	580	615	655	800	900
Minimální B [mm]	145	205	212	220	280	290	300	312	325	440	457	477	600	650
Minimální E [mm]	150	150	150	150	200	200	200	200	200	300	300	300	400	400
Minimální S [mm]	990	1010	1030	1040	1060	1080	1100	1130	1150	1180	1220	1260	1300	1400

- POZNÁMKA:
- POVRCHY CHODNÍKŮ BUDOU OPRÁVENY V CELÉ ŠÍŘCE.
 - ZELENÉ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY VRSTVOU TL. 10 cm, VYROVNÁNY A OSETY PARKOVOU TRÁVNÍ SMĚSÍ A ZÁVALCOVÁNY.
 - PŘI PODÉLNÝCH VÝKOPECH JE NUTNÉ OPRAVIT 1/2 ŠÍŘE VOZOVKY, VČETNĚ VYROVNÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUB. PŘI KOLMÝCH PŘEKOPECH BUDOU POVRCHY OPRÁVENY min. 30 cm, NA KAŽDOU STRANU OD HRANY VÝKOPU.
 - OBNOVA KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE KOMUNIKACE.
 - VÝKOPY BUDOU PROVEDENY DLE (756114) ČSN EN 1610.
 - VÝKOPY BUDOU PAŽENY PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM

INVESTOR STAVBY: MĚSTO SOKOLOV ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV		 Sokolov	
<div>VYPRACOVAL</div> <div>ING. PETR PEŘINA</div> <div>KONTROLOVAL</div> <div>DAN MYŠKA</div> <div>HLAVNÍ PROJEKTANT</div> <div>RADIM DOŠEK</div>		<div></div> <div></div> <div></div>	
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO			
INVESTOR : MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV			
AKCE : ZŠ PIONÝRŮ – OPRAVA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ TEPLA		DATUM	11/2024
		STUPĚŇ	DPS
		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	224024–25
OBSAH : 1001 – TECHNOLOGIE VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		MĚŘÍTKO: —	Č.VÝKRESU: D.2.3–08