

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

k veřejné zakázce s názvem

***„Fotovoltaická elektrárna na střeše MěÚ
Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov“***

zadávané podle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	dodávky
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	3 969 466 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	02.02.2026

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Sokolov**
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbrxu
Zástupce: **Renata Oulehlová, starostka**

Kontaktní osoba zadavatele: **Mgr. Jana Zdvořáková,**
odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 17.02.2026 prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

V návaznosti na již vznesený dotaz týkající se řešení samostatného bateriového úložiště s vlastním regulátorem nabíjení a na požadavek instalace síťového střídače si dovoluujeme upozornit na zvýšenou technickou složitost tohoto řešení. Domníváme se, že tato varianta vede k vyšším pořizovacím i následným servisním nákladům ve srovnání s řešením využívajícím hybridní střídač, které je v obdobných instalacích standardně používáno.

Požadavek na uvedené řešení, které je běžně realizováno prostřednictvím hybridního střídače s akumulací, považujeme z technického a zejména ekonomického hlediska za nevýhodný a bez zřejmého odůvodnění.

Argument spočívající v možnosti výměny levnějšího síťového střídače v případě poruchy považujeme za méně relevantní, jelikož zadávací dokumentace současně požaduje záruku na střídač v délce 12 let.

Žádáme proto zadavatele o zvážení, zda by nebylo vhodné uvedené technické řešení znovu projednat s projektantem.

Vysvětlení

Dobrý den,

je plně v kompetenci investora/zadavatele zvolit si technické řešení. Posuzování technického či ekonomického hlediska ze strany účastníků je nerelevantní.

Hybridní varianta je vždy spojena s tím, že dva přístroje jsou spojeny do jednoho, a v případě poruchy jednoho se musí vyměnit vždy oba. Zařízení se neposuzuje pouze z hlediska záruky, ale i z hlediska životnosti.

Navržené řešení nediskriminuje účastníky ani nezvýhodňuje určitou skupinu účastníků.

Přílohy:

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--