

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Projekční kancelář

Ing. Pavel Adamec

Sádecká 62

438 01 Holedeč

Vyřizuje: Milan Iždinský

Tel: 359 808 465

Mobil:

E-mail: komunikace@sotessokolov.cz

Datum: 28.5.2025

Věc: Na základě žádosti Projekční kanceláře Ing. Pavel Adamec o stanovisko k projektové dokumentaci stavebního záměru – **HUSOVY SADY SOKOLOV – OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ**. Vydává společnost SOTES Sokolov s.r.o. následující stanoviska:

1. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje u všech kovových částech prvků povrchovou úpravu pozink (zábradlí, sloupky atd., montážní prvky nerez.)
2. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje, aby bylo staré zařízení, ve správě společnosti SOTES Sokolov (zábradlí, lampy, svislé dopravní značení, sloupky, kam. krajníky, kam. dlažba), které bude při případné demolici demontováno, odvezeno do skladových prostor společnosti SOTES Sokolov s.r.o.
3. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje, aby mezi patou stožáru VO nebo tyčí svislého dopravního značení a zbytku chodníku zůstal volný průjezd pro vozidla zimní údržby, a to v minimální šířce 200 cm.
4. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje, aby stavbou poškozené plochy komunikací včetně zeleně budou v plném rozsahu opraveny nebo obnoveny.

S pozdravem

Iždinský Milan

Vedoucí komunikací