



SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a. s.

356 01 SOKOLOV, Staré náměstí 69
(zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni
v oddílu B ve vložce 980)

Pavel Adamec
Sádecká 62
438 01 Holedeč

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
98/2025/SÚ-SM/Řez

VYŘIZUJE/LINKA
Řezníček/352462383

SOKOLOV
29.04.2025

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SUPN) obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: "Sokolov - Husovy sady, obnova a rozšíření chodníků". Stavba bude realizována na části pozemků p.p.č. 3421/23, 3421/10, 3421/46, 3029/1, 3429/2, 3028/2, 3028/3, 3435/1, 2545/6, 3453, 3431/3 a 2377/1 vše v k.ú. Sokolov (dále jen zájmové území).

Zájmové území je význačeno v příloze č.1

Pozemky v zájmovém území nejsou v majetku SUPN.

Pozemky v zájmovém území se nachází mimo chráněná ložisková území (CHLÚ) hnědého uhlí.

Dle nám dostupných informací z mapové dokumentace nejsou pozemky v zájmovém území poddolovány. Zájmovým územím prochází dědičná štola Svatého Antonína, která sloužila k odvodnění hlubinného dolu Boghed v Dolním Rychnově a je orientačně zakreslena v příloze č.3.

Z hlediska ochrany zásob ložisek nerostných surovin a z hlediska dotčení dolovou činností nemáme k projektové dokumentaci stavby připomínek.

V zájmovém území se nachází inženýrské sítě a zařízení v majetku SUPN a společností SUAS Group, vyjma spol. SUAS Teplárenská, s.r.o.:

Podzemní telekomunikační vedení sítě SUPN, orientačně zakreslené v příloze č.2. Jedná se o trubku HDPE pro optický kabel, která je přiložena k předizolovanému parokondenzátnímu vedení SCZT vedeném v bezkanálovém uložení v zásypu. Správcem zařízení je Sekce Informatika, Ing. Pavel Krejča, č.tel.:724-606 897 nebo 352 46 5400.

Před zahájením zemních prací v blízkosti telekomunikačního vedení je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím, že:

- a) uvědomí kontaktní osobu správce o zahájení stavebních prací nejméně 15 dní předem,
- b) před zahájením zemních prací zajistí písemnou objednávkou přesné vyhledání trasy telekomunikačního vedení přímo na stavbě,
- c) seznámí prokazatelně (písemně) pracovníky provádějící zemní práce s polohou tohoto vedení na staveništi,
- d) zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození,
- e) vyzve své pracovníky, aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po každé straně vytýčené trasy telekomunikačního vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanické prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.),
- f) uloží svým pracovníkům, aby odkryté pozemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou, aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem a před jeho zakrytím vyzvali kontaktní osobu správce k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikačních vedení,
- g) ohlásí neprodleně kontaktní osobě správce každé poškození vedení (zařízení) na č.tel.:352 46 4020.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, pokud řízení, ke kterému bylo vydáno, nebylo zahájeno do 12 měsíců od data vydání vyjádření.

S pozdravem



Ing. Josef Bucifal
vedoucí sekce Správa majetku



SOKOLOVSKÁ UHELNÁ,
právní nástupce, a.s.
SOKOLOV ©
356 01 Sokolov, Staré náměstí 69

- Příloha č.1 - zájmové území
č.2 - vedení telekomunikací
č.3 - dědičná štola


TELEFON
Sokolov 352 462383

IČO
26348349

E- mailová adresa
reznicek2@suas.cz

FAX

Bankovní spojení
ČSOB Praha
č.ú. 17331033/0300



SOLUČNICOVÝ SYSTÉM JTEK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B. A. V.

MĚSTO SOKOLOV
ROKÝČANOVA 1929
355 01 SOKOLOV

Opisatel projektu	Vypracoval	Kontrolní	
Typ Projektu	Typ Projektu	Druh Úkolu	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. PAVEL ADAMEC Ing. Pavel Adamec, Ing. Vladimír Čížek Křižíkova 22, Praha 1 110 00</p> </div> <div> <p>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. PAVEL ADAMEC Ing. Pavel Adamec, Ing. Vladimír Čížek Křižíkova 22, Praha 1 110 00</p> </div> </div> </div>			
název	<div style="text-align: center;"> <h2>HUSOVY SADY SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU</h2> </div>		
časopis	časopis: C - STŘEŠNÍ VÝKRESY		
stavba	stavba: SITUÁČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		
datum vydání	datum vydání	datum vydání	datum vydání

Příloha č.3 dědičná štol

